

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet congélateur-chambre	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3508-140002/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W3508-140002	Date 2014-02-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-302-6494	
File No. - N° de dossier TOR-3-36184 (302)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-03-03	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Berends, Robert	
Buyer Id - Id de l'acheteur tor302	
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2465 ()	FAX No. - N° de FAX (905) 615-2060
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification vise à répondre aux questions reçues à ce jour.

Q1) Point 3 : La longueur des panneaux peut-elle être supérieure à 7 pieds? Au point 3, il est indiqué : " ne doit pas dépasser 7 pieds de large ". Nous présumons que la longueur des panneaux peut dépasser 7 pieds. Peut-elle aller jusqu'à 15 pieds 5 pouces, pour autant que la largeur ne dépasse pas 7 pieds?

R1) Point 3 : Le panneau ne doit pas dépasser 7 pieds de largeur afin de pouvoir passer entre les portes d'entrée de la cuisine. Le panneau pourrait avoir une longueur de 15 pieds et 6 pouces, mais ne doit pas être plus large que 7 pieds.

Q2) Point 6 : " largeur de la rampe 24 pouces ". Nos rampes sont conçues pour être conformes aux lignes directives de l'ADA sur les pentes et leur largeur doit être de 30 pouces. Cela est-il acceptable?

A2) Point 6: Une rampe de 30 pouces est acceptable.

Q3) Point 12 : " Luminaires pré-câblés à la boîte de jonction au-dessus de plain-pied dans le congélateur ". Les chambres sont assemblées sur place, et donc les luminaires sont expédiés séparément. Les installateurs montent généralement les luminaires sur place. Cela est-il acceptable?

R3) Point 12 : Le câblage de chaque luminaire doit être dissimulé dans le plafond et être pré-câblé à une boîte de jonction située au-dessus du congélateur-chambre afin que d'autres puissent les connecter électriquement.