

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0A1 / Noyau 0A1

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Individual Standing Offer (NISO)

Offre à commandes individuelle nationale (OCIN)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier
7B3, Place du Portage, Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet CABLE,POWER,ELECTRICAL		
Solicitation No. - N° de l'invitation W8486-138206/A		Date 2014-02-24
Client Reference No. - N° de référence du client W8486-138206		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier hn445.W8486-138206	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-445-64487		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2014-01-23
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-03-05		Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ladouceur, Joanne M.		Buyer Id - Id de l'acheteur hn445
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3587 ()	FAX No. - N° de FAX () -	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

La présente modification 001 vise à répondre à une demande de fournisseur. Voici la question et la réponse :

Question : Le MDN a demandé à ce que le câble doit être selon le schéma 0175356 (point n ° 1) et 0175400 (point n ° 2). Sur ces schémas, il indique deux codes différents de Cage 71102 (BIW) et 81625 (General Cable). Code Cage 81625 ne répond pas aux spécifications de la gamme de température (-40C vs -55C et 90C vs 105C) poids et le nombre de brins par conducteur qui sont indiqués sur le code de la cage 71102. Le diagramme indique également que le câble aura marquages ??de câble (systèmes BIW All-Temp Industrite type W Portable Portable câble Câble # 6 AWG \ 5 Cond 2000V (ul) 90C humide ou sec P138-24-90C MSHA CSA à -50 FTI) imprimé sur le câble. Si un soumissionnaire ne sélectionnez le code de 81625 Cage ils ne seraient pas en conformité, car il serait impossible d'avoir les spécifications demandées sur le schéma, y ??compris l'obligation de marquage de câble.

Nous demandons que le MDN modifier la DP et les diagrammes pour indiquer quel câble spécifications dont ils ont besoin.

Réponse : S'il vous plaît modifier la DP pour inclure la spécification du câble comme: le cable de Type "W", 5 conducteurs, # 6 AWG 2000 V, 90C.

Code de D'Organisme Commerciale ou Gouvernemental (NCAGE) 71102 (BIW) et 81625 (General Cable) sont acceptables.

Toutes les modalités demeurent inchangées.