

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Furniture Division/Division des produits de
l'ameublement
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau
Québec
K1A 0S5

Title - Sujet Electric Height Adjustable Console		
Solicitation No. - N° de l'invitation M7594-143194/A		Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client M7594-143194		Date 2014-03-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPQ-424-64558		
File No. - N° de dossier pq424.M7594-143194	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-03-26		Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Duchesneau, Jean		Buyer Id - Id de l'acheteur pq424
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0406 ()		FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment 006 is raised to answer question and modify the Request for Proposal:

1- QUESTION / ANSWER :

Question 19:

At Section 3. PERFORMANCE REQUIREMENTS (Page 17):

CSA C22.2-203 & UL 1286 contain standards for a modular power distribution system. We do not see specifications for a modular power distribution system in Solicitation M7594-143194/A. Please clarify if there is a requirement for a modular power distribution system.

Answer 19:

No, there is no requirement for a modular power distribution center. Please refer to modified Annex A-1, Section 6, Sub Section A – Electrical/Communications/Wire Management.

2- MODIFICATION :

At Annex A-1, Section 6, Sub Section A – Electrical/Communications/Wire Management is amended as follows:

DELETE:

A. Console connections must be to base building services (voice, power and data) at recessed flush floor monuments in an access floor.

INSERT:

A. Console connections must be to base building services (voice, power and data) at recessed flush floor monuments in an access floor. Each Console is serviced by three duplex receptacles from two (2) 20 amps circuit.

All other terms and conditions of the Request for Proposal will remain the same.