



Addenda 3

Titre du projet: Installation d'une génératrice d'urgence
Édifice 56
Ferme expérimentale centrale, Ottawa (Ontario)

Sollicitation No: 13-1427

18 mars 2014

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents de contrat.

APPEL D'OFFRES

1. À la page frontispice « Appel d'offres » :

Supprimer : Mercredi le 19 mars

Insérer : Vendredi le 21 mars

DEVIS

1. À la Section 26 32 14 « Groupe électrogène à moteur diesel » :

Supprimer entièrement l'article 2.1.1.2

Remplacer par : Le moteur doit rencontrer le standard suivant: U.S. EPA Non-road Source Emissions Standards, 40 CFR89, Tier 2 system.

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.