

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Regional Manager/Real Property
Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Regional Manager/Real Property Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

Title - Sujet Colins Bay - Central Heating Plant	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ734-142152/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client R.039321.001	Date 2014-03-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG	
File No. - N° de dossier PWL-3-36081 (039)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-03-27	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hassell, Bob	Buyer Id - Id de l'acheteur pwl039
Telephone No. - N° de téléphone (416) 590-8270 ()	FAX No. - N° de FAX (416) 512-5862
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Correctional Services Canada Collins Bay Institution 1455 Bath Road Kingston, Ontario K7M 7W9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

QUESTION AND ANSWERS

Q16 I have another question regarding the new sanitary lines indicated on M1.16/M1.17, are these new lines and floor drains and floor penetrations or are they new lines running through existing openings? Also, can you clarify if the lines are surface mount below slab, or is there a requirement for taking up floor of basement and burying them.

A16 Use existing holes where accessible but all holes are to be made as required. Please see the line types for above and below ground piping. EX., M1-16 shows 2 lines going to the sanitary sewer pit. One is dashed indicating it's below ground, the other is solid indicating it is high level

Q17 I will look forward to seeing a reply as to why coil boilers specifically, are not acceptable. The specification, as it is now, will only allow 1 or 2 manufacturers to bid on this project and meet the requirements, i.e. flexible water tube boiler.

A17 See attached addendum.

Q18 In regards to the mechanical pipe insulation jacketing, It explains the products Aluminum and Stainless steel. Section 23 07 15 page 8 - 3.6.6 says all steam, condensate, blow down and boiler feed water piping- Stainless steel. My question is, can Aluminum jacketing be used as an option.

A18 Stainless steel required as per specifications

Note: Addendums are showm separately (Attachment 4)