

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7 ième étage
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Est
800, rue de La Gauchetière Ouest
7 ième étage
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet St-Jean-Richelieu-Groupe électro.	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3380-13S231/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client W3380-13-S231	Date 2014-03-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-775-12528	
File No. - N° de dossier MTC-3-36201 (775)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-03-26	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Aguilera, Maria Pia	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc775
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3573 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

W3380-13S231/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W3380-13-S231

Amd. No. - N° de la modif.

006

File No. - N° du dossier

MTC-3-36201

Buyer ID - Id de l'acheteur

mtc775

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

AMENDMENT 006:

DELETE:

Page 6 OF 28

1. Standard Instructions, Clauses and Conditions

The 2003 (2013-06-01) Standard Instructions - Goods or Services - Competitive Requirements, are incorporated by reference into and form part of the bid solicitation.

...

Page 15 OF 28

2.1 General Conditions

2010C (2013-06-27), General Conditions - Medium Complexity - Services, apply to and form part of the Contract.

REPLACE WITH:

1. Standard Instructions, Clauses and Conditions

The **2003 (2014-03-01) Standard Instructions - Goods or Services - Competitive Requirements**, are incorporated by reference into and form part of the bid solicitation.

...

...

Page 15 OF 28

2.1 General Conditions

2010C (2014-03-01), General Conditions - Medium Complexity - Services, apply to and form part of the Contract.

QUESTION:

We received the addendum for the maintenance of the generators and we would like to confirm the following information :

Annex C

B-168 Building (fire pump)

B-124 Building (2 mobile generators)

It is specified " annual maintenance only"

So only 1 visit per year, should we include the five-year, load bank, thermography, etc. also?

ANSWER:

Only 1 annual inspection is required for the equipment listed bellow:

Building B-168 (fire pump) :

- There is no load bank required for the fire pump diesel motor.
- The thermography is required.

Building B-124 (2 mobile generators) :

- Yes, the load bank test is required.
- No thermography is required.

To the exclusion of what is mentioned above, annual inspections must be done according to the applicable points on the table.

Include five-year inspection for this equipment, according to the applicable points on the table and according to the type of equipment.

- All other terms and conditions remain unchanged -