

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Regional Manager/Real Property
Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Regional Manager/Real Property Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

Title - Sujet Colins Bay - Central Heating Plant	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ734-142152/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client R.039321.001	Date 2014-03-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG	
File No. - N° de dossier PWL-3-36081 (039)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-04-01	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hassell, Bob	Buyer Id - Id de l'acheteur pwl039
Telephone No. - N° de téléphone (416) 590-8270 ()	FAX No. - N° de FAX (416) 512-5862
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Correctional Services Canada Collins Bay Institution 1455 Bath Road Kingston, Ontario K7M 7W9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

QUESTIONS AND ANSWERS

Question 22. I have reviewed the designated survey, the specifications and drawings for this project. Nowhere can I find instructions on removal of asbestos.
Am I missing something?
The outdated survey points out to the K1 tunnel and Room 101.
I cannot see where asbestos would be impacted by the demolition work as well as new work.
Can you help clarify this?

Answer 22. Please refer to amendment for asbestos removal instructions.
ACM is present as noted in Appendix A of the specification.
The survey in Appendix A is current.
Demolition is impacted by ACM as noted in Appendix A.
New work may be impacted by ACM noted in Appendix A.
Specification 01 35 29 and 01 41 00 reference designated substances.
A destructive survey for ACM in boilers will be conducted upon decommissioning and removal from the Central Heating Plant (Building CBC3)