





ÉQUIPEMENTS À DÉMANTELER OU À CONSERVER

1. POMPE SUBMERSIBLE À TURBINE, 11 ÉTAGES, 100Ø, 2.2 KW 600/3/60 VOLTS. 2.65 L/SEC À 62.2 MÈTRES DE TÊTE D'EAU C/A DISPOSITIF DE CENTRAGE POUR PUITS DE 150Ø, CÂBLE 12/3 WU-40, 3 PROTECTEURS POUR CÂBLE. REF: "354xP11 JACUZZI". EXISTANTE À CONSERVER.
SUBMERSIBLE TURBINE PUMP, 11 STAGE, 100Ø, 2.2KW 600 /1/60 VOLTS, 2.65 L/SEC AT 62.2 METERS WATER HEAD PRESSURE.
2. TUYAU DE REFOULEMENT 50Ø, EN CUIVRE TYPE K DUR AVEC UNIONS EN BRONZE À 3000 C/C. EXISTANT À CONSERVER.
RIGID DISCHARGE PIPE, 50Ø, COPPER, K-TYPE WITH BRONZE UNION 300C/C. EXISTING - TO REMAIN.
3. LIGNE DE BARBOTAGE 6Ø, EN CUIVRE. EXISTANTE À DÉMANTELER.
SPARLING LINE 6Ø, COPPER. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
4. BOUCHON DE PUITS DU TYPE SANITAIRE ADAPTÉ AU TUBAGE AVEC OUVERTURES REQUISES. EXISTANT À DÉMANTELER.
WELL CAP, SANITARY TYPE, ADAPTED TO TUBING WITH REQUIRED OPENINGS. EXISTING - TO DISMANTLED.
5. UNION EN BRONZE. EXISTANT À DÉMANTELER.
BRONZE UNION. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
6. MANOMÈTRE 100Ø, 0-100 MÈTRES D'EAU AVEC ROBINET D'ARRÊT. EXISTANT À DÉMANTELER.
MONOMETER, 100Ø, 0-100 METERS OF WATER WITH STOP VALVE. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
7. CLAPET DE RETENUE COMPENSÉ PAR RESSORT REF: "CM-5303 JACUZZI", "JENKINS", ET "CRANE". EXISTANT À DÉMANTELER.
SPRING CHECK VALVE - REF: "CM-5303 JACUZZI", "JENKINS" AND "CRANE". EXISTING - TO BE DISMANTLED.
8. ROBINET À BILLE POUR L'EAU EN BRONZE, REF: "JENKINS", "CRANE", "EMCO". EXISTANT À DÉMANTELER.
BRONZE BALL VALVE FOR WATER, REF : "JENKINS", "CRANE", "EMCO". EXISTING - TO BE DISMANTLED.
9. TUYAU 50Ø, EN CUIVRE TYPE K DUR. EXISTANT À DÉMANTELER.
RIGID PIPE 50Ø, COPPER, K-TYPE. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
10. ROBINET VANNE POUR L'EAU EN BRONZE, REF: "JENKINS", "CRANE", "EMCO". EXISTANT À DÉMANTELER.
BRONZE GATE VALVE FOR WATER, REF : "JENKINS", "CRANE", "EMCO". EXISTING - TO BE DISMANTLED.
11. MANOMÈTRE 100Ø, 0-50 MÈTRES D'EAU AVEC ROBINET D'ARRÊT. EXISTANT À DÉMANTELER.
MANOMETER 100Ø, 0-50 METERS OF WATER WITH STOP VALVE. EXISTING-TO BE DISMANTLED.
12. ROBINET-SOUPAPE POUR L'EAU EN BRONZE, REF: "JENKINS", "CRANE", "EMCO". EXISTANT DÉMANTELER.
BRONZE GLOBE VALVE FOR WATER, REF: "JENKINS", "CRANE", "EMCO". EXISTING - TO BE DISMANTLED.
13. CLAPET DE RETENUE DU TYPE LEVIER VERTICALE EN BRONZE. EXISTANT À DÉMANTELER.
BRONZE CHECK VALVE WITH VERTICAL LEVEL. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
14. LIGNE D'AIR COMPRIMÉ, EN CUIVRE . EXISTANTE À DÉMANTELER.
COMPRESSED AIR LINE, COPPER. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
15. RÉSERVOIR HYDROPNEUMATIQUE 1372Ø x3962, 5366 LITRES, APPROUVÉ 868 Kpa, REVÊTEMENT INTÉRIEUR EN ÉPOXY, RACCORDS FILETÉS, TROU D'HOMME 280x380. EXISTANT À CONSERVER.
HYDROPNEUMATIC TANK 1372Ø3962, 5366 LITERS, 868 KPA APPROVED, EPOXY LINING, THREADED COUPLINGS, MANHOLE 280x380. EXISTING - TO REMAIN.
16. APPUIS EN BÉTON ARMÉ 300x1370. EXISTANT À CONSERVER.
REINFORCED CONCRETE SUPPORT 300x1370. EXISTING - TO REMAIN.
17. DRAIN DE PLANCHER 80Ø, CORPS EN FONTE, GRILLE NICKEL BRONZE, ENTONNOIR OVALE 216x83. EXISTANT À CONSERVER.
FLOOR DRAIN 80Ø, CAST IRON BOBY, NICKEL BRONZE GRATING, OVAL FUNNEL 216x83. EXISTING - TO REMAIN.
18. DRAIN DE PLANCHER 80Ø, CORPS EN FONTE GRILLE NICKEL BRONZE. EXISTANT À CONSERVER.
FLOOR DRAIN 80Ø, CAST IRON BOBY, NICKEL BRONZE GRATING. EXISTING - TO REMAIN.
19. TUYAUTERIE DE DRAINAGE, ABS. EXISTANTE À CONSERVER.
DRAINAGE PIPING, ABS. EXISTING - TO BE REMAIN.
20. TUYAUTERIE DE DRAINAGE, PVC-SDR28. EXISTANTE À CONSERVER.
DRAINAGE PIPING, PVC-SDR28. EXISTING - TO REMAIN.
21. SORTIE D'EAU MURALE 15Ø, REF: "EMCO", "WALTEC", "CRANE". EXISTANTE À DÉMENTELER.
WALL-MOUNT WATHER OUTLET 15Ø, REF: "EMCO", "WALTEC", "CRANE". EXISTING - TO BE DISMANTLED.
22. TUYAU EN CUIVRE TYPE K DUR, 15Ø. EXISTANT À DÉMENTELER.
RIGID COPPER PIPE, K-TYPE, 15Ø. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
23. ROBINET-VANNE POUR L'AIR EN BRONZE. EXISTANT À DÉMANTELER.
BRONZE GATE VALVE FOR AIR. EXISTING - TO BE DEMANTLED.
24. ROBINET À BILLE POUR L'AIR EN BRONZE. EXISTANT À DÉMANTELER.
BRONZE BALL VALVE FOR AIR. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
25. RÉDUITS 50x25 mm. EXISTANTE À DÉMANTELER.
REDUCERS 50x25mm. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
26. COMPTEUR D'EAU À REGISTRE SCELLÉ ET À COMMANDE MAGNÉTIQUE BOITIER EN BRONZE, BOUTS VISSÉS 32Ø, 2.84 À 189 L/MIN DIMMENSION NOMINAL 25Ø. EXISTANT À DÉMANTELER
WATER METER WITH SEALER COUNTER MECHANISM AND MAGNETIC TRANSMISSION, BRONZE ENCLOSURE, SCREWED ENDS 32Ø, 2.84 TO 189 L/MIN NOMINAL DIMMENSION 25Ø. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
27. COMPRESSEUR D'AIR 0.85 L/SEC À 345 Kpa, 249W 120/1/60 VOLTS 1750 RPM, C/A INTERRUPTEUR DE PRESSION, CLAPET DE RETENUE, SOUPAPES PURGEUR AUTOMATIQUE, SOUPAPE DE SÉCURITÉ, ETC... EXISTANT À DÉMANTELER.
AIR COMPRESSOR 0.85L/SEC AT 345 Kpa, 249W 120/1/ 60 VOLTS 1750RPM, C/W PRESSURE SWITCH, CHECK VALVE AUTOMATIC DRIP VALVE, SAFETY VALVE, ECT. EXISTING - TO BE DISMANTLED.
28. TRAPPE DE NETTOYAGE, 100Ø. EXISTANTE À CONSERVER.
CLEANING TRAP, 100Ø. EXISTING - TO REMAIN.
29. APPUI POUR TUYAUTERIE 250x250 EN BÉTON. EXISTANT À CONSERVER.
CONCRETE PIPE SUPPORTS 250x250. EXISTING - TO REMAIN.

LÉGENDE

- ALIMENTATION EAU FROIDE DOMESTIQUE NON POTABLE. NON POTABLE DOMESTIC COLD WATER SUPPLY.
- DRAIN SANITAIRE SANITARY DRAIN
- AIR COMPRIMÉ COMPRESSED AIR
- R.A. ROBINET D'ARROSAGE NALL FAUCET
- DIRECTION DE L'ÉCOULEMENT FLOW DIRECTION
- RN REGARD DE NETTOYAGE ACCÈS AU PLANCHER. FLOOR ACCESS CLEAN-OUT
- C COMPTEUR D'EAU WATER METER
- ROBINET À BILLE BALL VALVE
- SOUPAPE DE SURETÉ À ANGLE SAFETY ANGLE VALVE
- CLAPET DE NON-RETOUR CHECK VALVE
- SOUPAPE À OUVERTURE LENTE SLOW-RELEASE VALVE
- UNION UNION
- TAMIS SCREEN

Transports Canada / Transport Canada
Programmes Région du Québec / Programs Quebec Region
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada / Public Works and Government Services Canada
ESC - MPO/TC / CSU - DFO/TC

FOR TENDER
POUR SOUMISSION
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
DO NOT USE FOR CONSTRUCTION

no.	par by	date	approuvé approved	revisions
1	C.B.	03/21/14	J.G.B.	EMIS POUR SOUMISSION/ISSUED FOR TENDER

Jean-Guy Bonneau 26648 Ingénieur / Engineer

Échelle / Scale HOR. 1:500 (0 5 10 20) VER. 1:50 (0 0.5 1 2)

Site: MUNICIPALITÉ DE HAVRE ST-PIERRE / MUNICIPALITY OF HAVRE ST-PIERRE

Projet / Project: HAVRE ST-PIERRE, STATION DE POMPAGE / HAVRE ST-PIERRE, REHABILITATION OF PUMPINS STATION

Description: PLAN GÉNÉRAL PLOMBERIE-DÉMOLITION / GENERAL LAYOUT PLUMBING-DEMOLITION

Chargé de projet / Project supervisor	C.BOUDREAULT	Concu par / Designed by	C.BOUDREAULT
Division de support / Support section	-	Dessiné par / Drawn by	F.SAVARD
Direction cliente / Client branch	NHA	Verifié par / Checked by	J.G.BONNEAU
Gestionnaire / Manager	--	Date	2013-12-10

Pour fins administratives / For administrative purposes

Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC
Projects Manager - CSU DFO/TC

Q224Q698M0008

FEUILLET/SHEET 3 DE/OF 4

FORMAT ISO B1 (1000x707)