

**CONTRACT ADDENDUM****Comprehensive Fire Protection Systems  
Maintenance for the Official Residences**

NCC file no. : NG262

May 26, 2014

**ADDENDUM No. 3**

The following shall be read in conjunction with and shall form an integral part of the Tender / Proposal and Contract Documents:

**QUESTIONS AND ANSWERS****Q1.** Please provide the number of devices for the Prime Minister's residence and Security Building**A1.**

Prime Minister's Residence:

- 34 Emergency Lights
- 25 Signaling Devices
- 1 Contact/Relay
- 83 Initiating Devices
- 3 Panels

Security Building:

- See attached annual inspection report

**Q2.** Can you provide the manufacturer and model number of the kitchen suppression systems at Stornoway, Prime Minister's Residence, and 7 Rideau Gate?**A2.** Stornoway:  
Ansul R102Prime Minister's Residence:  
RangeGuard 2.5G7 Rideau Gate:  
Ansul R102**ADDENDA AU CONTRAT****Programme d'entretien complet des systèmes  
de protection contre les incendies pour les  
résidences officielles**

No. de dossier de la CCN: NG262

Le 26 mai 2014

**ADDENDA no. 3**

Ce qui suit doit être interprété comme faisant partie intégrante de la proposition/appel d'offres et des documents relatifs au contrat :

**QUESTIONS / RÉPONSES****Q1.** S'il vous plaît fournir le nombre de dispositifs pour la Résidence du premier ministre et du bâtiment de sécurité**R1.**

La résidence du premier ministre:

- 34 lumières d'urgence
- 25 dispositifs de signalisation
- 1 contact / relai
- 83 dispositifs d'amorçage
- 3 Panneaux

Bâtiment de sécurité:

- Voir ci-joint le rapport pour l'inspection annuelle

**Q2.** Pouvez-vous fournir le fabricant et le modèle de systèmes d'extinction de cuisine à Stornoway, la résidence du Premier ministre, et 7, Rideau Gate?**A2.** Stornoway:  
Ansul R102La résidence du premier ministre:  
2.5G RangeGuard7, Rideau Gate:  
Ansul R102

**Comprehensive Fire Protection Systems  
Maintenance for the Official Residences**

**Programme d'entretien complet des systèmes  
de protection contre les incendies pour les  
résidences officielles**

NG262

NG262

**ADDENDUM No. 3**

**ADDENDA no. 3**

---

**Q3.** Are we to include the price of fusible links with the inspections or is this to be an extra cost?

**Q3.** Est-ce qu'on inclut le prix de fusibles avec les inspections ou est-ce un coût supplémentaire?

**A3.** Yes, include the price of fusible links.

**A3.** Oui, inclure le prix de fusibles.

**Q4.** For fire extinguishers, do you know how many are at each location?

**Q4.** Pour les extincteurs, savez-vous combien il y en a à chaque emplacement?

**A4.** Rideau Hall Campus: 150  
24 Sussex: 25  
Security Building: 12  
Stornoway: 10  
7 Rideau Gate: 8  
Harrington Lake: 26  
The Farm: 13

**R4.** Campus de Rideau Hall: 150  
24 Sussex: 25  
Bâtiment de sécurité: 12  
Stornoway: 10  
7, Rideau Gate: 8  
Lac Harrington: 26  
La Ferme: 13

**Q5.** In the **General Quotation Part 1 form**, please identify, if the contractor is responsible for the number of frequencies indicated or for frequencies as per NFPA 25.

**Q5.** En **Partie 1 de la Cotation**, s'il vous plaît identifier, si l'entrepreneur est responsable pour les fréquences citées ou les fréquences selon la norme NFPA 25.

**A5.** As per NFPA 25.

**R5.** Selon la norme NFPA 25.

Nicole Galipeau  
Senior Contract Officer | Agent principal aux contrats  
Procurement Services | Services de l'approvisionnement



<b>Project Name:</b>	Prime Minister's Residence Security Building - 10 Sussex, Ottawa		
<b>Prop. No.:</b>	22-998-4140		
<b>Inspection Date:</b>	December 2013	<b>Technician:</b> Benny Barresi	<b>Signature:</b> <i>Benny Barresi</i>

Location	Device	Address	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Circuit Number</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Sprinkler Flow Delay in Seconds</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Smoke Detector Sensitivity</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Correctly Installed</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Missing</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Requires Service or Repairs</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Annunciation Indication Confirmed</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Supv./Crd. Circuit Confirmed</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Decibel Level</div> </div>										Notes
MAIN FLOOR KITCHEN	RHT	SIGA-HRS	01 01 001							✓	✓		
MAIN FLOOR LOUNGE	S	SIGA-IPHS	01 01 002							✓	✓		
MAIN FLOOR LOUNGE	RHT	SIGA-HRS	01 01 003							✓	✓		
MAIN FLOOR KITCHEN CLOSET	RHT	SIGA-HRS	01 01 004							✓	✓		
MAIN FLOOR HALLWAY CLOSET	RHT	SIGA-HRS	01 01 005							✓	✓		
MAIN FLOOR SUPERVISOR'S OFFICE	S	SIGA-IPHS	01 01 006							✓	✓		
MAIN FLOOR HALLWAY TO WASHROOM	S	SIGA-IPHS	01 01 007							✓	✓		
MAIN FLOOR SECURE ROOM	RHT	SIGA-HRS	01 01 008							✓	✓		
MAIN FLOOR SECURE ROOM	S	SIGA-IPHS	01 01 009							✓	✓		
MAIN FLOOR WOMEN'S CHANGE ROOM	S	SIGA-IPHS	01 01 010							✓	✓		
MAIN FLOOR WOMEN'S CHANGE ROOM	RHT	SIGA-HRS	01 01 011							✓	✓		
MAIN FLOOR MEN'S CHANGE ROOM	S	SIGA-IPHS	01 01 012							✓	✓		
MAIN FLOOR MEN'S CHANGE ROOM	RHT	SIGA-HRS	01 01 013							✓	✓		
OUTSIDE EAST GUARD HUT	S	SIGA-IPHS	01 01 014							✓	✓		
GARAGE AT WASHROOM	HT	SIGA-HFS	01 01 015							✓	✓		
GARAGE ELECTRICAL ROOM STORAGE	RHT	SIGA-HRS	01 01 016							✓	✓		
GARAGE AT FURNANCE ROOM	HT	SIGA-HFS	01 01 017							✓	✓		
GARAGE WEST	RHT	SIGA-HRS	01 01 018							✓	✓		
GARAGE CENTRE	RHT	SIGA-HRS	01 01 019							✓	✓		
GARAGE EAST	RHT	SIGA-HRS	01 01 020							✓	✓		
GARAGE EAST STORAGE ROOM	RHT	SIGA-HRS	01 01 021							✓	✓		
GARAGE GENERATOR ROOM	HT	SIGA-HFS	01 01 022							✓	✓		
MAIN FLOOR ENTRANCE	M	SIGC-270B	01 01 126							✓	✓		
MAIN FLOOR SUSSEX ENTRANCE	M	SIGC-270B	01 01 127							✓	✓		
GARAGE ENTRANCE CARBON MONOXIDE	CONT	SIGA-CT1	01 01 128								✓		
GARAGE ENTRANCE CARBON MONOXIDE	EOL		01 01 128										
OUTSIDE EAST GUARD HUT	M	SIGC-270B	01 01 129							✓	✓		
GARAGE ENTRANCE WEST	M	SIGC-270B	01 01 130							✓	✓		
GARAGE EAST	M	SIGC-270B	01 01 131							✓	✓		
GARAGE ELECTRICAL ROOM	M	SIGC-270B	01 01 132							✓	✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 001								✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 002								✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 003								✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 004								✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 005								✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 006								✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 007								✓		
SPARE RELAY	RLY	ZR8	01 02 008								✓		
SPARE AUDIBLE SIGNAL	NAC	SLIC	01 01 270								✓		

