

LÉGENDE
LEGEND

- FS-10

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE TYPE FS-1
LIGHTING FIXTURE TYPE FS
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE.
1 SINGLE POLE SWITCH
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE, CONTRÔLANT LA SORTIE "a".
SINGLE POLE SWITCH, CONTROLLING EXIT "a"
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE À 3 VOIES.
SINGLE POLE TRIPLE-THROW SWITCH
PRISE DE COURANT DUPLEX.
SIMPLE OUTLET
PRISE DE COURANT SIMPLE HAUTEUR RÉGULIÈRE
SIMPLE OUTLET, NORMAL HEIGHT
PRISE DE COURANT 15 A, 120 V, DUPLEX À 1100 MM (43 POUCES) DU PLANCHER OU AU-DESSUS D'UN COMPTOIR.
OUTLET 15A, 120V, DUPLEX AT 1100 MM (43 PO) ABOVE THE FLOOR OR ABOVE A COUNTERTOP
BOÎTE DE RACCORD ET/OU DE TIRAGE.
JUNCTION BOX AND/OR PULL BOX
DÉTECTEUR DE FUMÉE
SMOKE DETECTOR
SORTIE SPÉCIALE
SPECIAL OUTPUT
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
CARBON MONOXIDE DETECTOR
DÉTECTEUR DE DIOXYDE D'AZOTE
NITROGEN DIOXIDE DETECTOR
BALISE LUMINEUSE ROUGE
WARNING LIGHT RED
À L'ÉPREUVE DES INTÉMPÉRIES.
WEATHERPROOF
ÉQUIPEMENT À DÉMANTLER
EQUIPMENT TO DISMANTLE
2 CONDUCTEUR #14 AWG
2 #14 AWG WIRE
ÉQUIPEMENT EXISTANT À CONSERVER.
EXISTING EQUIPMENT TO BE PRESERVED
FOURNI PAR UNE AUTRE DIVISION MAIS RACCORDÉ PAR LA DIVISION 16 000.
SUPPLIED BY ANOTHER DIVISION, BUT CONNECTED BY DIVISION 16 000
IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE MÉCANIQUE À RACCORDER.
IDENTIFICATION OF MECHANICAL EQUIPMENT TO BE CONNECTED
ÉQUIPEMENT EXISTANT RELOCALISÉ SAUF INDICATION CONTRAIRE. CONSERVER LE CIRCUIT EXISTANT SAUF SI UN NOUVEAU CIRCUIT EST INDiqué.
RELOCATED EXISTING EQUIPMENT, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. KEEP THE EXISTING CIRCUIT UNLESS A NEW CIRCUIT IS INDICATED.
A: No DE DÉTAIL
B: No DE LA FEUILLE OÙ LE DÉTAIL EST EXIGÉ
C: No DE LA FEUILLE OÙ LE DÉTAIL EST DESSINÉ
A: DETAIL NO.
B: SHEET NO. WHERE DETAIL IS REQUIRED
C : SHEET NO. WHERE DETAIL IS DRAWN
TRIANGLE DE RÉVISION
REVISION TRIANGLE

LISTE DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

LS-1: LUMINAIRE DE TYPE LED, MONTAGE EN SURFACE, 1 TUBE, 4 PIEDS
TENSION D'ALIMENTATION SELON LE CIRCUIT EXISTANT, AVEC
GRILLAGE DE PROTECTION TEL: CFI LF 4FR4140

LIST OF LIGHTING FIXTURES

LS-1: DEL TYPE FIXTURE, SURFACE MOUNTING, 1 TUBE, 4 FEET, SUPPLY VOLTAGE
ACCORDING TO THE EXISTING CIRCUIT, WITH PROTECTION GRID, LIKE: CFI LF
4FR4140


LISTE DES DESSINS

E-01 DE E-04 PAGE TITRE ET LÉGENDE
E-02 DE E-04 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
E-03 DE E-04 ASCENSEUR
E-04 DE E-04 NOTES GÉNÉRALES (FRANCAIS)
E-05 DE E-05 GENERALS NOTES (ENGLISH)

DRAWINGS LIST

E-01 OF E-04 TITLE PAGE AND LEGEND
E-02 OF E-04 GROUND FLOOR PLAN
E-03 OF E-04 ELEVATOR
E-04 OF E-04 SPECIFICATIONS (FRENCH)
E-05 OF E-05 SPECIFICATIONS (ENGLISH)

EN CAS DE DISCORDANCE ENTRE LA VERSION FRANÇAIS ET ANGLAISE DES PLANS, LA VERSION FRANÇAISE PRÉVAUT. / IN CASE
OF DISCREPANCIES BETWEEN THE ENGLISH AND THE FRENCH VERSION OF THE PLANS, THE FRENCH VERSION SHALL PREVAIL.



Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Direction générale des
biens immobiliers

Région du Québec

Public Works and
Government Services
Canada

Real Property branch

Quebec region

Canada

Amine Rahal , Architecte

498,rue Brochu | SEPT-ÎLES | QC | W8
T. 418 409-4821 F. 418 961-2993
amine.r@globetrotter.net

Les Services exp inc.

t: +1 819 478 8191 | f: +1 819 478 2994
150, rue Marchand, bureau 800
Drummondville, QC J2C 4N1
CANADA
www.exp.com

exp.

• BÂTIMENT • DÉVELOPPEMENT DURABLE • ÉNERGIE •
• INDUSTRIEL • INFRASTRUCTURES •
• SOLS, MATÉRIAUX ET ENVIRONNEMENT •

L'ORIGINAL DE CE DOCUMENT A ÉTÉ ÉMIS ET AUTHENTIFIÉ
NUMÉRIQUEMENT PAR JEAN-CLAUDE BOISVERT, ING. LE 26 MARS
2014. CETTE COPIE PAPIER NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME
UN DOCUMENT ORIGINAL. CETTE COPIE N'EST AUTHENTIFIÉE QUE
POUR LA FIN POUR LAQUELLE ELLE A ÉTÉ ÉMISE TEL QU'IDENTIFIÉ
DANS LE CARTOUCHE. IL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AUX FINS DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE FABRICATION VISÉS PAR LES
LOIS APPLICABLES.
THE ORIGINAL DOCUMENT HAS BEEN ISSUED AND DIGITALLY
AUTHENTICATED BY JEAN-CLAUDE BOISVERT, ENG. ON MARCH 26TH
2014. THIS HARD COPY MUST NOT BE CONSIDERED AS THE ORIGINAL
DOCUMENT. THIS COPY IS AUTHENTICATED ONLY FOR THE PURPOSE
FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED, AS IDENTIFIED IN THE REFERENCE
BOX. IT CANNOT BE USED FOR CONSTRUCTION OR MANUFACTURING
PURPOSES PRESCRIBED BY THE APPLICABLE LAWS.

POUR SOUMISSION
NE PEUT SERVIR À LA CONSTRUCTION
2014-03-26

FOR TENDER
CANNOT BE USED FOR CONSTRUCTION
2014-03-26

2	POUR SOUMISSION RÉVISÉE/FOR REVISED TENDER	2014-03-26
1	POUR SOUMISSION/FOR TENDER	2013-12-18
0	POUR SOUMISSION	2013-12-16
révisions revisions		date

A

B

C

A no. du détail
detail no.
B no. de la feuille—où détail
exigé
sheet no. — where detail
required
C no. de la feuille—où détaillé
sheet no. — where detailed

Projet

Project

AÉROGARE DE SEPT-ÎLES
SEPT-ÎLES AIRPORT
QUÉBEC
MISES AUX NORMES DE
L'AÉROGARE DE SEPT-ÎLES
UPGRADING TO STANDARDS
OF SEPT-ÎLES AIRPORT

Dessin

Drawing

ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY

PAGE TITRE ET LÉGENDE
TITLE PAGE AND LEGEND

Conçu par
I. BRODEUR, ing.

Designed by
2013-11-25
Date

Dessiné par
L. TESSIER

Drawn by
2013-11-25
Date

Approuvé par
J.-C. BOISVERT, ing.

Approved by
2013-12-18
Date

Soumission

Gestionnaire de projet TPSCC

Tender

PWGSC Project Manager

No de projet

Project number

No de projet

Project number

R.055092.001

TPSCC

PWGSC Client

Client

Norm du fichier

File name

No de classement

R.055092.001-E01

No de plan ou dessin

File name

No feuille

Sheet no

E01/05