

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Remplacement de fournaise - Norman	
Solicitation No. - N° de l'invitation EW038-150253/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client PWGSC-EW038-150253	Date 2014-06-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-909-10189	
File No. - N° de dossier PWU-4-37037 (909)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-06-19	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mayhew (RPC), Sylvia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu909
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3645 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EW038-150253/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

PWGSC-EW038-150253

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

PWU-4-37037

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwu909

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Reportez-vous à l'addendum n ° 1 ci-joint pour plus de détails.

Le dessin et le cahier des charges pour Addendum n ° 1 sont disponibles pour consultation et téléchargement en format Portable Document Format (PDF). Les soumissionnaires doivent noter que la pièce jointe 2 (ATT2) contient le logiciel de dessin et spécifications (DSP) intitulé: addendum_one.zip

Fin de l'addendum

Project Title: PWGSC Furnace Replacement

Addendum: Addendum No. 1

Project Location: Norman Wells, NT

Project Number: R.015993.477

Date: June 11, 2014

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

- | | |
|----|---|
| 1 | STRUCTURAL DRAWING S1.0 & S1.1: Replace S1.0 with new Drawings S1.0 and S1.1 |
| .1 | The metal tank stand has been changed. A service platform c/w a service ship ladder & guardrail has been added along with the required supports. |
| .2 | A pressure treated base has been added to the bottom of the ships ladder and the two original bases shown have now been revised to reflect the required sizes. |
| | MECHANICAL DRAWING M2 |
| .1 | The direct vent will be installed as shown on the drawing. A sign will be posted inside of the Mechanical/Laundry Room stating the furnace will not be operated at any time the window is in the open location. When the furnace is operating, the window will be in the closed position and secured with a small clamp so it can not open. Locate the two vent terminals as far as possible from the opening side of the window and coordinate not to disrupt new and existing services. |

SPECIFICATIONS

- | | |
|----|---|
| 1 | SECTION 22 11 16 |
| .1 | Add the attached Section 22 11 16 Domestic Water Piping to the mechanical specifications. |