

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
**Public Works and Government Services Canada**  
**ATB Place North Tower**  
**10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper**  
**5th floor/5e étage**  
**Edmonton**  
**Alberta**  
**T5J 1S6**  
**Bid Fax: (780) 497-3510**

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
**Public Works and Government Services Canada**  
**ATB Place North Tower**  
**10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper**  
**5th floor/5e étage**  
**Edmonton**  
**Alberta**  
**T5J 1S6**

<b>Title - Sujet</b> Furnace Replacement - Norman Wells,	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EW038-150253/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> PWGSC-EW038-150253	<b>Date</b> 2014-06-12
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWU-909-10189	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWU-4-37037 (909)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2014-06-19</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Mountain Daylight Saving Time MDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Mayhew (RPC), Sylvia	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwu909
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (780) 497-3645 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (780) 497-3510
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EW038-150253/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

PWGSC-EW038-150253

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

PWU-4-37037

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwu909

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

Refer to the Addendum No. 1 attached for details.

The Drawing and Specifications for Addendum No. 1 are available for viewing and downloading in a Portable Document Format (PDF). Tenderers should note that Attachment 2 (ATT2) contains the Drawing and Specifications Package (DSP) titled: **addendum\_one.zip**

**End of Addendum**

Project Title: PWGSC Furnace Replacement

Addendum: Addendum No. 1

Project Location: Norman Wells, NT

Project Number: R.015993.477

Date: June 11, 2014

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

## DRAWINGS

- |    |   |
|----|---|
| 1  | STRUCTURAL DRAWING S1.0 & S1.1: Replace S1.0 with new Drawings S1.0 and S1.1  |
| .1 | The metal tank stand has been changed. A service platform c/w a service ship ladder & guardrail has been added along with the required supports.  |
| .2 | A pressure treated base has been added to the bottom of the ships ladder and the two original bases shown have now been revised to reflect the required sizes.  |
|    | MECHANICAL DRAWING M2   |
| .1 | The direct vent will be installed as shown on the drawing. A sign will be posted inside of the Mechanical/Laundry Room stating the furnace will not be operated at any time the window is in the open location. When the furnace is operating, the window will be in the closed position and secured with a small clamp so it can not open. Locate the two vent terminals as far as possible from the opening side of the window and coordinate not to disrupt new and existing services. |

## SPECIFICATIONS

- |    |   |
|----|---|
| 1  | SECTION 22 11 16  |
| .1 | Add the attached Section 22 11 16 Domestic Water Piping to the mechanical specifications. |