

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Remplacement de fournaise - Norman	
Solicitation No. - N° de l'invitation EW038-150253/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client PWGSC-EW038-150253	Date 2014-06-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-909-10189	
File No. - N° de dossier PWU-4-37037 (909)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-06-19	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mayhew (RPC), Sylvia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu909
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3645 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EW038-150253/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

pwu909

Client Ref. No. - N° de réf. du client

PWGSC-EW038-150253

File No. - N° du dossier

PWU-4-37037

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Reportez-vous à l'addendum n ° 2 ci-joint pour plus de détails.

Le dessin et le cahier des charges pour Addendum n ° 2 sont disponibles pour consultation et téléchargement en format Portable Document Format (PDF). Les soumissionnaires doivent noter que la pièce jointe 3 (ATT3) contient le logiciel de dessin et spécifications (DSP) intitulé: addendum_one.zip

Fin de l'addendum

Project Title: PWGSC Furnace Replacement

Addendum: Addendum No. 2

Project Location: Norman Wells, NT

Project Number: R.015993.477

Date: June 13, 2014

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

DRAWINGS

1 STRUCTURAL DRAWING S1.0:

- .1 The metal tank stand has been changed. Four angles have been added between the perimeter framing to provide additional support for the metal grate platform.
- .2 The treads for the ships ladder has been changed from the channel treads to a 508 long x 152 wide x 51 deep Safety-Grating Diamond Grip Channel welded at each end to the stringers.