



Q et R #1

Date: Le 17 juin 2014

Projet : 01B46-14-0040-Installation de matériaux et de volets coupe-feu dans des cloisons classes résistantes au feu.

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leur proposition soit basée sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prenne en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou de Q&R antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

À noter : Dans le but de respecter l'intégrité des questions qu'AAC a reçu des soumissionnaires, vous trouverez les questions dans la langue de choix du soumissionnaire.

Modifications de la date de fermeture :

Appel d'offres, l'invitation prend fin :

Remplacer :
Mercredi, juin 25, 2014, à 14 :00PM, HAE

Par :
Jeudi, Juillet 3, 2014 à 14 :00PM, HAE

Questions et réponses :

- Q1. Est-ce que les spécifications seront disponibles?
- R1. Oui, les spécifications seront affichées sur achatsetventes.gc.ca en pièce jointe.
- Q2. Comment prévoyez-vous organiser pour l'arrêt des systèmes?
- R2. AAC coordonnera l'arrêt des systèmes lorsque se sera nécessaire.
- Q3. Est-ce que la peinture des matériaux d'arrêt de feu dans les aires publics est nécessaire?
- R3. La peinture de matériaux d'arrêt de feu n'est pas nécessaire dans des puits mécaniques ou dans des endroits normalement pas visibles dans les couloirs, comme le dessous du plancher de la terrasse penthouse

TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS