














PROJET/001PCH.DGN



VUE EN PLAN (NOTE 1)
PLAN VIEW (NOTE 1)
0 25 1: 500

	Transports Canada	Transport Canada
	Programmes Région du Québec	Programs Quebec Region
	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Public Works and Government Services Canada
	ESC - MPO/TC	CSU - DFO/TC



LÉGENDE/LEGEND

	FEU DE VIRAGE / APRON TURN LIGHT
	UNITÉ DE PAPI / PAPI UNIT
	FEU DE PISTE / RUNWAY LIGHT
	FEU D'IDENTIFICATION DE PISTE / RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT
	FEU DE SEUIL DE PISTE AVEC LENTILLE VERTE ET ROUGE / THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND RED LENS
	FEU DE VOIE DE CIRCULATION / TAXIWAY LIGHT
	ENSEIGNE LUMINEUSE EXISTANTE / EXISTING ILLUMINATED SIGN
	BOÎTE DE TIRAGE OU DE TRANSFORMATEUR / PULL PIT OR TRANSFORMER BOX
	PUIT EN BÉTON / CONCRETE PULL PIT
	CONDUIT ET CÂBLE SOUTERRAIN À INSTALLER / UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE TO INSTALL
	CONDUIT ET CÂBLE SOUTERRAIN EXISTANT / EXISTING UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE
	E — INTERVENTION / INTERVENTION TYPE DE FEU / LIGHT TYPE
E	EXISTANT À CONSERVER / EXISTING TO KEEP
M	EXISTANT À DÉPLACER (VOIR DÉTAIL "D", DESSIN P008) / EXISTING TO MOVE (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)
N	NOUVEAU (VOIR DÉTAIL "C", DESSIN P008) / NEW (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)
R	EXISTANT À REHAUSSER (VOIR DÉTAIL "A" OU "B" SELON LE FEU, DESSIN P008) / EXISTING TO RAISE (VOIR DÉTAIL "A" OR "B" ACCORDING TO LIGHT, DRAWING P008)

NOTES/ NOTES:

1. L'ENTREPRENEUR DOIT RÉDUIRE AU MINIMUM LES COUPURES D'ALIMENTATION DES FEUX DE PISTES DURANT LES TRAVAUX. IL DOIT PLANIFIER LA DÉMOLITION AVEC LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE FAÇONS À TRANSFÉRER L'ALIMENTATION AU FUR ET À MESURE AFIN DE PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS. AVISER LE CLIENT 24 HEURES AVANT CHAQUE INTERRUPTION D'ALIMENTATION. / THE CONTRACTOR HAS TO REDUCE AT THE MINIMUM THE POWER CUTS OF THE RUNWAY LIGHTS DURING THE WORKS. HE HAS TO PLAN THE DEMOLITION WITH THE NEW INSTALLATIONS IN SUCH A WAY TO TRANSFER THE SUPPLY CONTINUOUSLY TO PROTECT THE ELECTRIC CONTINUITY OF CIRCUITS. INFORM THE DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE 24 HOURS BEFORE EVERY INTERRUPTION OF SUPPLY.

D	B.G.	14-06-04	S.R.	ÉMISSION 100% POUR APPEL D'OFFRE / 100% TENDER ISSUE
C	B.G.	14-05-13	S.R.	ÉMISSION SR4 REV1, 89% / ISSUE SR4 REV1, 99%
B	B.G.	14-04-18	S.R.	ÉMISSION SR4 / ISSUE SR4
A	B.G.	14-03-15	S.R.	ÉMISSION SR3 / ISSUE SR3
no.	par by	date	approuvé approved	revisions

Echelle Scale	HOR. 1:500		VER. 1:50	
Site	AÉROPORT DE SCHEFFERVILLE SCHEFFERVILLE AIRPORT			
Projet / Project	RÉFECTION DE L'AIRE DE MOUVEMENT ET TRAVAUX CONNEXES REHABILITATION OF MOVEMENT AREA AND RELATED WORK			
Description	ÉLECTRICITÉ, PISTE 18-36 CHAÎNAGE 5+750@6+100 / ELECTRICAL, RUNWAY 18-36 CHAINING 5+750@6+100			
Chargé de projet Project supervisor	N. Nagil, ing		Conçu par Designed by	Benoît Girard, tech.
Division de support Support section	-		Dessiné par Drawn by	Mélina Gervais, dess.
Direction cliente Client branch	T.C.		Vérifié par Checked by	Sophie Rodrigue, ing.
Gestionnaire Manager	M. Sangregorio, ing		Date	2014-03-15
Pour fins administratives For administrative purposes				
Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC Projects Manager - CSU DFO/TC				