




VUE EN PLAN (NOTE 1)
PLAN VIEW (NOTE 1)




















VUE EN PLAN (NOTE 1)
PLAN VIEW (NOTE 1)



	Transports Canada	Transport Canada
	Programmes Région du Québec	Programs Quebec Region
	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Public Works and Government Services Canada
	ESC - MPO/TC	CSU - DFO/TC

LÉGENDE/LEGEND

	FEU DE VIRAGE / APRON TURN LIGHT
	UNITÉ DE PAPI / PAPI UNIT
	FEU DE PISTE / RUNWAY LIGHT
	FEU D'IDENTIFICATION DE PISTE / RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT
	FEU DE SEUIL DE PISTE AVEC LENTILLE VERTE ET ROUGE / THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND RED LENS
	FEU DE VOIE DE CIRCULATION / TAXIWAY LIGHT
	ENSEIGNE LUMINEUSE EXISTANTE / EXISTING ILLUMINATED SIGN
	BOÎTE DE TIRAGE OU DE TRANSFORMATEUR / PULL PIT OR TRANSFORMER BOX
	PUIT EN BÉTON / CONCRETE PULL PIT
	CONDUIT ET CÂBLE SOUTERRAIN À INSTALLER / UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE TO INSTALL
	CONDUIT ET CÂBLE SOUTERRAIN EXISTANT / EXISTING UNDERGROUND CONDUIT AND CABLE
	INTERVENTION / INTERVENTION
	TYPE DE FEU / LIGHT TYPE
	EXISTANT À CONSERVER / EXISTING TO KEEP
	EXISTANT À DÉPLACER (VOIR DÉTAIL "D", DESSIN P008) / EXISTING TO MOVE (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)
	NOUVEAU (VOIR DÉTAIL "C", DESSIN P008) / NEW (SEE DETAIL "D", DRAWING P008)
	EXISTANT À REHAUSSER (VOIR DÉTAIL "A" OU "B" SELON LE FEU, DESSIN P008) / EXISTING TO RAISE (VOIR DÉTAIL "A" OR "B" ACCORDING TO LIGHT, DRAWING P008)

NOTES/ NOTES:

1. L'ENTREPRENEUR DOIT RÉDUIRE AU MINIMUM LES COUPURES D'ALIMENTATION DES FEUX DE PISTES DURANT LES TRAVAUX. IL DOIT PLANIFIER LA DÉMOLITION AVEC LES NOUVELLES INSTALLATIONS DE FAÇONS À TRANSFÉRER L'ALIMENTATION AU FUR ET À MESURE AFIN DE PRÉSERVER LA CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS. AVISER LE CLIENT 24 HEURES AVANT CHAQUE INTERRUPTION D'ALIMENTATION. / THE CONTRACTOR HAS TO REDUCE AT THE MINIMUM THE POWER CUTS OF THE RUNWAY LIGHTS DURING THE WORKS. HE HAS TO PLAN THE DEMOLITION WITH THE NEW INSTALLATIONS IN SUCH A WAY TO TRANSFER THE SUPPLY CONTINUOUSLY TO PROTECT THE ELECTRIC CONTINUITY OF CIRCUITS. INFORM THE DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE 24 HOURS BEFORE EVERY INTERRUPTION OF SUPPLY.

D	B.G.	14-06-04	S.R.	ÉMISSION 100% POUR APPEL D'OFFRE / 100% TENDER ISSUE
C	B.G.	14-05-13	S.R.	ÉMISSION SR4 REV1, 99% / ISSUE SR4 REV1, 99%
B	B.G.	14-04-18	S.R.	ÉMISSION SR4 / ISSUE SR4
A	B.G.	14-03-15	S.R.	ÉMISSION SR3 / ISSUE SR3
no.	par by	date	approuvé approved	revisions

Echelle Scale	HOR. 1:500	VER. 1:50
Site	AÉROPORT DE SCHEFFERVILLE SCHEFFERVILLE AIRPORT	
Projet / Project	RÉFECTION DE L'AIRE DE MOUVEMENT ET TRAVAUX CONNEXES REHABILITATION OF MOVEMENT AREA AND RELATED WORK	
Description	ÉLECTRICITÉ, PISTE 18-36 CHAÎNAGE 5+000@5+750 / ELECTRICAL, RUNWAY 18-36 CHAINING 5+000@5+750	
Chargé de projet Project supervisor	N. Nagil, ing	Conçu par Designed by
Division de support Support section	-	Dessiné par Drawn by
Direction cliente Client branch	T.C.	Vérifié par Checked by
Gestionnaire Manager	M. Sangregorio, ing	Date 2014-03-15
Pour fins administratives		For administrative purposes
Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC Projects Manager - CSU DFO/TC		

Q160Q641P002