



Agence spatiale canadienne Canadian Space Agency

DAVID FLORIDA LABORATORY - BUILDING # 65
3701 Carling Ave., P.O.Box 11490, Station H,
Ottawa, Ontario, K2H 8S2



Addenda n° 4

La demande de proposition **9F030-20140077 « Remplacement et service d'entretien d'un petit monte-charge au Laboratoire David-Florida (DFL) »** est, par la présente, modifiée comme suit:

1. Spécification - Section 14 20 60

1. La pompe de puisard citée en référence au paragraphe 1.3.10 de la section 14 20 60 doit être située dans le local technique adjacent B12 des monte-charges.

Les travaux de bétonnage doivent être effectués par des entrepreneurs expérimentés et qualifiés; les entrepreneurs doivent scanner la dalle avant de procéder au découpage et au carottage. Fournir un démarreur et des connexions électriques pour un système fonctionnel complet.

Clarification

- Nous acceptons la garantie financière de soumission par courriel (une copie numérisée). Si vous êtes le soumissionnaire gagnant, vous devrez fournir une garantie financière contractuelle.
- La garantie financière de soumission doit être valide pour une période de 30 jours
- Nous ne fournissons pas les noms des sous-traitants. Le soumissionnaire gagnant doit sélectionner ces sous-traitants.

FIN DE L'ADDENDA

English on the next page

Addendum No. 4

The Request for Proposal **9F030-20140077 “Small Freight Elevator Replacement and Maintenance Service at the David Florida Laboratory (DFL)”** is hereby amended as follows:

1. Specification Section 14 20 60

1. Sump pump referenced in paragraph 1.3.10 in Section 14 20 60 shall be located in adjacent Elevator Machine Room B12.

Concrete work shall be performed by experienced and qualified contractors, contractors shall scan slab prior to cutting and coring. Provide starter and electrical connections for a complete functioning system.

Clarification

- We will accept emailed bid bond (scanned copy). If you are the successful bidder, you will have to provide a contract security.
- The bid bond should be valid for a period of 30 days.
- We do not provide names of trades. It is up to the bidders to select their trades.

END OF ADDENDUM