

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires
This document contains a Security Requirement.

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Building Code Deficiencies	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP759-150018/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20150018	Date 2014-07-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-350-65249	
File No. - N° de dossier fg350.EP759-150018	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-07-10	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Martine	Buyer Id - Id de l'acheteur fg350
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4975 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Brouse Building 183 Sparks Street Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP759-150018/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg350

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20150018

File No. - N° du dossier

fg350EP759-150018

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This Amendment No.002 is being issued for the following reasons:

- To extend the Closing Date from July 8th, 2014 at 2:00pm to **Thursday, July 10th, 2014 at 2:00pm.**
- Issue Addenda number 1.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP759-150018/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20150018

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

fg350EP759-150018

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg350

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ADDENDUM 1

ADDENDUM No. 1

Project Number: R.061064.002

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents

DRAWINGS

1 E-01 BASEMENT PLAN – DEMOLITION AND NEW

1. Replace General Note 6 with the following:

6. Electrical Contractor to provide drip shield covers on all the new and existing electrical panels in rooms where sprinklers are being added in electrical room.

.1 The quantity of existing electrical panels in the Brouse Electrical Room B106: 3