

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Ce document comporte une exigence en matière de sécurité.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Lacunes au code du bâtiment	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP759-150018/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20150018	Date 2014-07-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-350-65249	
File No. - N° de dossier fg350.EP759-150018	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-07-10	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Martine	Buyer Id - Id de l'acheteur fg350
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4975 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Edifice Brouse 183 rue Sparks Ottawa, Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP759-150018/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg350

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20150018

File No. - N° du dossier

fg350EP759-150018

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification numéro 001 est émise pour les raisons suivantes:

- Prolonger la date de fermeture du 8 juillet, 2014 à 2:00pm au **10 juillet, 2014 à 2:00PM.**
- Émettre l'addenda numéro 1.

TOUT AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP759-150018/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20150018

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

fg350EP759-150018

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg350

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ADDENDA 1

ADDENDA No. 1

Numero de Project: R.061064.002

Les changements suivants seront en vigueur immédiatement et seront incorporés dans les documents contractuels:

DESSINS:

1 E-01 ÉDIFICE BROUSE – PLANS DU SOUS-SOL, DÉMOLITION/CONSTR.

1. Remplacer Note Générale 6 avec la suivante

.6 L'entrepreneur en électricité doit fournir des revêtements étanches et sceller toutes les ouvertures dans et sur les tous les nouveaux panneaux électriques, les transformateurs et les dispositifs munis de composants électriques sous tension et les existants dans les locaux d'électricité où des gicleurs sont ajoutés.

.1 La quantité des panneaux électriques dans les locaux d'électricité B106: 3