



1
ED-1
1:100
DEMOLITION/DÉMOLITION

GENERAL NOTES/NOTES GÉNÉRALES:

1. EXISTING CIRCUITS REMOVED AND NOT RE-USED SHALL BE PULLED BACK TO NEAREST JUNCTION BOX IN ACCESSIBLE CEILING SPACE. LES CIRCUITS EXISTANTS ENLEVÉS ET INUTILISÉS DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS JUSQU'AUX BOTES DE RACCORDEMENT LES PLUS RAPPROCHÉES DANS L'ESPACE AU-DESSUS DU PLAFOND SUSPENDU.

2. ALL 305mm X 1220mm FLUORESCENT FIXTURES ARE TYPE A U.O.N. TOUS LES LUMINAIRES FLUORESCENTS 305MM X 1220MM SONT DE TYPE A U.O.N.

01	Issued for tender/Document de soumission	14/07/04
revisions	description	date
<div><div>A</div><div>C</div></div>	A detail no. no. du détail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div>
project	project	
HRSDC Training Center		
Portage IV, 1st Floor		
Centre de formation EDSC		
Portage IV, 1er étage		
140 Promenade du Portage Gatineau Québec		
drawing	dessin	
Electrical/Électricité: Demolition/Démolition		
Designed By	R.C.	Conçu par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	R.C.	Dessiné par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	G.O.M.	Examiné par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Approved By	G.O.M.	Approuvé par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Tender	Soumission	
Project Manager	Yvan Leduc	Administrateur de projets
Project no.	No. du projet	
EP067-150267		
Drawing no.	No. du dessin	
ED-1		

