

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This document contains a Security Requirement.

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Stand Alone Heating Plant	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-150398/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20150398	Date 2014-07-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-350-65358	
File No. - N° de dossier fg350.EP067-150398	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-19	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Martine	Buyer Id - Id de l'acheteur fg350
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-4975 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Sir William Logan 580-588 Booth Street Ottawa, Ontario K1A 0S5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-150398/A

Amd. No. - N° de la modif.

002

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg350

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20150398

File No. - N° du dossier

fg350EP067-150398

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This Amendment 002 is being issued for the following reason:

Issue Addendum number 1.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED

**580/588 BOOTH ST.
STANDALONE HEATING**

PROJECT NO. R.054434.002

PAGE 1 of 1
DATE: July 18, 2014

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

1. SECTION 07 26 00 - VAPOUR RETARDERS

.1 Item 1.4.1, delete in its entirety and replace with:

“.1 Health and Safety Requirements: do construction occupational health and safety in accordance with Section **01 35 29.06** - Health and Safety Requirements.”

2. SECTION 25 05 01 - EMCS: GENERAL REQUIREMENTS

.1 Item 1.9.1, delete in its entirety and replace with:

“.1 Hire the services of REL Controls **or Airtron Canada** to complete the work of all EMCS sections.”

.2 Item 2.1.1, delete in its entirety and replace with:

“.1 There is an existing **Airtron Canada** (formerly Direct Energy) provided control system presently installed at 588 Booth and a Reliable Controls based control system presently installed at 580 Booth. All materials must be selected to ensure full compatibility with existing ~~Reliable Controls~~ automation control system.”

3. SECTION 25 90 01 - EMCS: SITE REQUIREMENTS, APPLICATIONS AND SYSTEMS SEQUENCES OF OPERATION

.1 Item 1.2.8, delete in its entirety and replace with:

“.1 All new control points to be wired back to existing ~~Reliable~~ controls system architecture with remote access via both 580 and 588 Booth operator workstations.”

4. SECTION 32 93 10 - TREES AND SHRUBS

.1 Item 1.5.1.1 delete in its entirety and replace with:

“.1 Do construction occupational health and safety in accordance with Section **01 35 29.06** - Health and Safety Requirements.”