

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Title - Sujet Sleeper Trailers	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P414-140002/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 5P414-140002	Date 2014-07-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-016-9040	
File No. - N° de dossier WPG-4-37049 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-19	Time Zone Fuseau horaire Central Daylight Saving Time CDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hall, Marlene	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg016
Telephone No. - N° de téléphone (204) 984-6423 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

5P414-140002/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

5P414-140002

Amd. No. - N° de la modif.

006

File No. - N° du dossier

WPG-4-37049

Buyer ID - Id de l'acheteur

wpg016

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This **amendment # 006** has been raised to modify **solicitation # 01633-140423/A**, respond to Supplier questions and to extend the closing date.

REVISED CLOSING DATE OF:

02:00 PM on 2014-08-19

If your bid has already been forwarded and you wish to revise the same, this revision should be mailed in a sealed envelope and reach the Bid Receiving Unit identified on Page 1 before the closing date. The bid number and closing date are to be shown on the sealed envelope.

The following information forms part of Request for Proposal and should be considered when preparing response submissions.

Q1 Drawing shows a wardrobe but is not written into technical specifications – please confirm wardrobe required.

A1 Not required

Q2 Interior walls call for R20 but drawing appears to show 2.4 walls – is R12 acceptable?

A2 We want to have R-20 in interior walls

Q3 Does the hallway have to be a clear 40" from inside to inside dimension?

A3 No

Q4 Electrical hookup does not specify meter base? Or cord with plug? Please confirm which it is and where it is located on the drawing building.

A4 Yes electrical hookup with meter base. The location will be in the bathroom corner near the sink but we can be flexible.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME