

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 100,
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Title - Sujet Sleeper Trailers	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P414-140002/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 5P414-140002	Date 2014-07-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-016-9040	
File No. - N° de dossier WPG-4-37049 (016)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-19	Time Zone Fuseau horaire Central Daylight Saving Time CDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hall, Marlene	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg016
Telephone No. - N° de téléphone (204) 984-6423 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 100
167 Lombard Ave.
Winnipeg
Manitoba
R3B 0T6

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La **modification n° 2** a apportée pour modifier l'invitation à soumissionner # **01633-140423/A**, et répondre aux questions des fournisseurs et de reporter la date de clôture.

LA DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES SOUMISSION EST REVISÉ À :

02:00 pm le 2014-08-19

Si votre soumission nous a déjà été transmise et que vous souhaitez la réviser, vos révisions doivent nous parvenir sous scellé et être reçues par l'Unité de réception des soumissions indiquée à la page 1 avant la date de clôture. Le numéro de soumission ainsi que la date de clôture doivent être inscrits sur l'enveloppe scellée.

Les renseignements suivants font partie d'une demande de propositions et doivent être pris en considération pour la présentation d'une réponse.

- Q1** Le dessin montre une armoire mais n'est pas écrit dans les spécifications techniques - s'il vous plaît confirmer armoire requis.
- R1** pas nécessaire
- Q2** Les murs intérieurs appellent pour R20 mais le dessin semble montrer 2.4 murs - est acceptable R12?
- R2** Nous voulons avoir R-20 dans les murs intérieurs
- Q3** Est-ce que le couloir à être un claires 40 "de l'intérieur à l'intérieur de dimension?
- R3** Non
- Q4** Branchement électrique ne précise pas la base du compteur? Ou cordon avec? S'il vous plaît confirmer qu'il est et où il est situé sur le bâtiment dessin.
- R4** Oui raccordement électrique avec socle du compteur. L'emplacement sera dans le coin salle de la salle de bain près de l'évier, mais nous pouvons être flexibles.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES