

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British Columbia  
V6Z 0B9  
Bid Fax: (604) 775-9381

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada -  
Pacific Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

<b>Title - Sujet</b> Replacement Salt Shed	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EZ899-150376/C	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b>	<b>Date</b> 2014-07-25
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWY-019-7287	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWY-4-37043 (019)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-07-30</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Ngan, Ken (PWY)	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwy019
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (604) 658-2755 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (604) 775-6633
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> PWGSC - Fireside Maintenance Camp - Km839 Alaska Highway, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation

EZ899-150376/C

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

PWY-4-37043

Buyer ID - Id de l'acheteur

pw019

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

Please find following Addendum No. 1.

All other terms and conditions remain unchanged.

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

---

## **SPECIFICATIONS**

### **.1 Sketches at the end of Specifications**

- (1) **Replace** ESK-1 with the sketch included in this addendum.


### **.2 Section 26 05 00 – Common Works Results-Electrical**

Clause 1.6 Lighting:

- (1) **Replace:** Entire clause with the following:
- “1. Provide provisions – conduit and junction boxes only – for future interior and exterior lighting installation. Refer to ESK-1 for details.
  2. Install pull string in all conduit runs.
  3. Installation of all conduit and junction boxes, in both interior and exterior of the building, shall be in accordance with clause 1.8 – Wiring Methods.
  4. Provide cover plate for all junction boxes suitable for the installation.”

**END OF ADDENDUM No. 1**

---



OUTLINE OF  
NEW SALT DRED  
BIDD.

ENTRANCE  
OPENING

1" CADDURT  
#1 ③ NEW  
PANEL BOARD

3/4" CONDUIT UNLESS NOTED OTHERWISE.

JB ON CEILING OR  
AT THE BOTTOM CHORD  
OF GUEST. TYPICAL FOR FOUR  
IN THIS ROW INSIDE THE  
BLDG.

四六