

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Multi-Purpose Cabin	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P414-140003/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 5P414-140003	Date 2014-08-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-183-10223	
File No. - N° de dossier EDM-4-37063 (183)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-09-08	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tikhonovitch, Alex	Buyer Id - Id de l'acheteur edm183
Telephone No. - N° de téléphone (780) 497-3541 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

5P414-140003/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

5P414-140003

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

EDM-4-37063

Buyer ID - Id de l'acheteur

edm183

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification vise à répondre aux questions suivantes et à apporter les changements suivants:

Question 1 : Les spécifications appellent pour 2x6 murs à ossature et 2x8 encadré étages: Parcs Canada serait accepter SIP murs et les planchers comparables comme une alternative aux bois de dimensions?

Réponse 1 : Non.

Question 2 : La spécification requièrent une certification en vertu de la norme CAN / CSA A277. Le bâtiment que nous proposons est préfabriqué mais assemblé sur place et ne relève donc pas sous le coup de la CAN / CSA A277. Toutes nos structures SIP sont entièrement conformes au Code du bâtiment, mais exigent une certification par un ingénieur de structure, un service que nous fournissons compris le prix indiqué. Est-ce que Parcs Canada accepterait une dessind' ingénieur estampillé à la place de la conformité à la norme CAN / CSA A277?

Réponse 2 : Oui nous accepterions ingénieur estampillé à la place de la conformité à la norme CAN / CSA A277.

À la page 13 sur 16 , ligne 5:

Suppression:

5	Doit être conforme à la norme CAN/CSA A277 et être étiquetée en conséquence;			
---	--	--	--	--

Insérer:

5	Doit être conforme à la norme CAN/CSA A277 et être étiquetée en conséquence ou doit fournir ingénieur estampillé dessins.			
---	---	--	--	--

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.