

1
ED-1



DEMOLITION/DÉMOLITION
1:100

1. EXISTING CIRCUITS REMOVED AND NOT RE-USED SHALL BE PULLED BACK TO NEAREST JUNCTION BOX IN ACCESSIBLE CEILING SPACE.

LES CIRCUITS EXISTANTS ENLEVÉS ET INUTILISÉS DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS JUSQU' AUX BOÎTES DE RACCORDEMENT LES PLUS RAPPROCHÉES DANS L'ESPACE AU-DESSUS DU PLAFOND SUSPENDU.

TOUS LES LUMINAIRES FLUORESCENTS 305MM X 1220MM
SONT DE TYPE A U.O.N.

01	Issued for tender/Document de soumission	14/07/04
revisions	description	date

A detail no.
no. du detail
 B location drawing no.
sur dessin no.
 C drawing no.
dessin no.

project projet
HRSDC Training Center
Portage IV, 1st Floor
Centre de formation EDSC
Portage IV, 1er étage
140 Promenade du Portage | Gatineau | Quebec

Electrical/Électricité:
Demolition/Démolition

Designed By	R.C.	Conçu par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	R.C.	Dessiné par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	G.O.M.	Examiné par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Approved By	G.O.M.	Approuvé par
Date	2014/01/02	(yyyy/mm/dd)
Tender	Soumission	
Yvan Leduc		
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	
EP067-150267		
Drawing no.	No. du dessin	

