

1 / E-3 POWER AND SYSTEMS/POUVOIR ET SYSTÈMES
1:100

GENERAL NOTES/NOTES GÉNÉRALES:

1. ALL FLOOR MONUMENTS SHOWN IN RAISED FLOOR AREA SHALL BE SUPPLIED BY THE RAISED FLOOR MANUFACTURER. PROVIDE POWER CONNECTIONS AS SHOWN.

LES BOÎTES DE PLANCHER DU PLANCHER SURÉLEVÉ SONT FOURNIES PAR LE FABRICANT DU PLANCHER SURÉLEVÉ. PRÉVOIR LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES TEL QU'INDIQUÉ.

DRAWING NOTES/NOTES DE DESSIN:

1. INSTALL DEVICE(S) FOR AV EQUIPMENT 1830mm ABOVE FINISHED FLOOR.
   MONTER LES PRISES/SORTIES POUR L'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL 1830MM AU-DESSUS DU PLANCHER FINI.
2. PROVIDE RECEPTACLE IN ACCESSIBLE CEILING SPACE FOR 1/30HP CONDENSATE PUMP.
   PRÉVOIR UNE PRISE AU-DESSUS DU PLAFOND SUSPENDU POUR LA POMPE À CONDENSAT DE 1/30HP.
3. INSTALL RECEPTACLE FOR AV EQUIPMENT 127MM BELOW ACCESSIBLE CEILING.
   MONTER LA PRISE POUR L'ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL 127MM SOUS LE NIVEAU DU PLAFOND SUSPENDU.
4. INSTALL DEVICES IN T-BAR CEILING TILE FACING DOWN.
   MONTER LE DISPOSITIF DANS LES TUILES DU PLAFOND SUSPENDU, FACE AU PLANCHER.
5. PROVIDE EIGHT 103mm CONDUITS FOR TELECOMMUNICATIONS FROM BELOW RAISED FLOOR STUBBED UP TO ACCESSIBLE CEILING SPACE.
   PRÉVOIR HUIT CONDUITS DE 103MM DU PLANCHER SURÉLEVÉ JUSQU'AU DESSSUS DU PLAFOND SUSPENDU POUR LE CÂBLAGE DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.
6. PROVIDE NEW "AIPHONE INTERCOM" SYSTEM C/W DOOR RELEASE BUTTON TO RELEASE ELECTRIC STRIKE AND 21mm CONDUIT AND WIRING INTERCONNECTING THE MONITORING AND DOOR STATIONS.
   PRÉVOIR UN NOUVEAU SYSTÈME D'INTERCOMMUNICATIONS DU FABRICANT "AIPHONE" AINSI QU'UN BOUTON-POUSSOIR POUR DÉSACTIVER LE LOQUET ÉLECTRIQUE DE LA PORTE. PRÉOIR UN CONDUIT DE 21MM ET LA FILLERIE NÉCESSAIRE POUR RELIER LE POSTE DE LA PORTE ET LE POSTE DE SURVEILLANCE.
7. PROVIDE TWO COMPARTMENT STEEL SERVICE POLE FOR POWER AND TELECOM, COMPLETE WITH TWO 15A DUPLEX RECEPTACLES AND TWO SINGLE GANG COVER PLATES FOR TELECOM AT DESK HEIGHT.
   PRÉVOIR UN POTEAU DE SERVICE À DEUX COMPARTIMENTS EN ACIER POUR LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS, AVEC DEUX PRISES DOUBLES DE 15A ET DEUX PLAQUES DE RECOUVREMENT SIMPLES POUR LES SORTIES RÉSEAUX À LA HAUTEUR DU POSTE DE TRAVAIL.
8. PROVIDE RELAY IN ACCESSIBLE CEILING SPACE FOR EXHAUST FAN CONTROL. MECHANICAL CONTRACTOR WILL PROVIDE BAS CONNECTION TO RELAY.
   PRÉVOIR UN RELAIS AU-DESSUS DU PLAFOND SUSPENDU POUR LES COMMANDES DU VENTILATEUR D'ÉVACUATION. L'ENTREPRENEUR MÉCANIQUE SE CHARGERA DES RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES AU SYSTÈME DE CONTRÔLE DU BATIMENT.
9. PROVIDE A 21mm CONDUIT FROM DEVICE BACK BOX TO DOOR CONTROL PANEL IN CLOSET NEAR GRIDLINES P–6.
   PRÉVOIR UN CONDUIT DE 21MM À PARTIR DE LA BOÎTE DU DISPOSITIF JUSQU'AU PANNEAU DE CONTRÔLE D'ACCÈS DANS LE PLACARD AUX LIGNES DE QUADRILLAGE P–6.
10. PROVIDE A 21mm CONDUIT FROM BACK BOX UP TO ACCESSIBLE CEILING SPACE FOR TELECONFERENCING CAMERA.
    PRÉVOIR UN CONDUIT DE 21MM À PARTIR DE LA BOÎTE DU DISPOSITIF JUSQU'AU DESSUS DU PLAFOND SUSPENDU POUR LA CAMÉRA DU SYSTÈME DE TÉLÉCONFERENCE.

PANEL PU3–4.5 (NEW/NOUVEAU)
42 CIRCUITS 120/208V 3PH 4W 225 MAINS AMPERES SURFACE MOUNTED MONTÉ EN SAILLIE

DESCRIPTION	BK. CIR	CIR	A	B	C	CIR	BK. CKT	DESCRIPTION
SPACE/ESPACE		1				2	100	PU3–4.6
SPACE/ESPACE		3				4	20	
SPACE/ESPACE		5				6	20	
SPACE/ESPACE		7				8	100	PU3–4.7
SPACE/ESPACE		9				10		
SPACE/ESPACE		11				12	30	
SPACE/ESPACE		13				14	100	PU3–4.8
SPACE/ESPACE		15				16		
SPACE/ESPACE		17				18	30	
SPACE/ESPACE		19				20		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		21				22		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		23				24		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		25				26		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		27				28		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		29				30		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		31				32		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		33				34		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		35				36		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		37				38		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		39				40		SPACE/ESPACE
SPACE/ESPACE		41				42		SPACE/ESPACE

ALL BREAKERS ARE NEW/TOUS LES DISJONCTEURS SONT NOUVEAUX

PANEL PU3–4.6 (NEW/NOUVEAU)
42 CIRCUITS 120/208V 3PH 4W 225 MAINS AMPERES SURFACE MOUNTED MONTÉ EN SAILLIE

DESCRIPTION	BK. CIR	CIR	A	B	C	CIR	BK. CKT	DESCRIPTION
VAV–1	15	1				2	15	VAV–2
	2P	3				4	2P	
VAV–3	15	5				6	15	VAV–4
	2P	7				8	2P	
VAV–5	15	9				10	15	VAV–6
	2P	11				12	2P	
VAV–7	15	13				14	15	VAV–8
	2P	15				16	2P	
VAV–9	15	17				18	15	VAV–10
	2P	19				20	2P	
HP–1	15	21				22	15	HP–2
	2P	23				24	2P	
HP–3	15	25				26	15	HP–4
	2P	27				28	2P	
HP–5	15	29				30	15	HP–6
	2P	31				32	2P	
F–1	15	33				34	15	CONDENSATE PUMPS/POMPE À CONDENSAT
VAV–11/VAV–12/VAV–15	15	35				36	15	CONDENSATE PUMPS/POMPE À CONDENSAT
VAV–13/VAV–14/VAV–19	15	37				38	15	SPARE/LIBRE
VAV–16/VAV–17/VAV–18	15	39				40	15	SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE	15	41				42	15	SPARE/LIBRE

ALL BREAKERS ARE NEW/TOUS LES DISJONCTEURS SONT NOUVEAUX

PANEL PU3–4.3 (EXISTING/EXISTANT – CUTLER–HAMMER)
84 CIRCUITS 120/208V 3PH 4W 225 MAINS AMPERES SURFACE MOUNTED MONTÉ EN SAILLIE

DESCRIPTION	BK. CIR	CIR	A	B	C	CIR	BK. CKT	DESCRIPTION	
SPARE/LIBRE M–9	15	1				2	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A414	*
SPARE/LIBRE M–9	15	3				4	20	AV RECEPTACLE/PRISE	*
SPARE/LIBRE M–9	15	5				6	20	AV RECEPTACLE/PRISE	*
AV RECEPTACLE/PRISE 1A407	20	7				8	20	RECEPTACLE/PRISE 1A416	*
AV RECEPTACLE/PRISE 1A407	20	9				10	20	RECEPTACLE/PRISE 1A417	*
AV RECEPTACLE/PRISE 1A407	20	11				12	20	RECEPTACLE/PRISE 1A418	*
AV RECEPTACLE/PRISE 1A410	20	13				14	20	RECEPTACLE/PRISE 1A419	*
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A410	20	15				16	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A422	*
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	17				18	15	FRIDGE/FRIGO	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	19				20	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	21				22	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	23				24	20	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	25				26	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A410	20	27				28	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A410	20	29				30	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
RECEPTACLE/PRISES 1A412	20	31				32	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A413	15	33				34	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A414	15	35				36	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A415	15	37				38	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
RECEPTACLE/PRISE 1A421	20	39				40	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
SPARE/LIBRE	15	41				42	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	43				44	15	REC/PRISE 1A412/1A420	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	45				46	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	47				48	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	49				50	20	MICROWAVE/MICRO–ONDES	*
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	51				52	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	53				54	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A411	20	55				56	15	COUNTER RECEPTACLE	*GFI
AV RECEPTACLE/PRISE 1A411	20	57				58	2P	PRISE MONTÉE AU COMPTOIR	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	59				60	15	VENDING MACHINE/DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	61				62	15	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A422	
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A411	20	63				64	15	REC/PRISE 1A402	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A411	20	65				66	15	SPARE/LIBRE	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A415	20	67				68	15	SPEAKER–LED/HAUT–PARLEUR–DEL	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A415	20	69				70	15	SPARE/LIBRE	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A415	20	71				72	15	SPARE/LIBRE	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A415	20	73				74	15	SPARE/LIBRE	
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A415	20	75				76	15	SPARE/LIBRE	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A414	20	77				78	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A414	15	79				80	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
RECEPTACLE/PRISE 1A421	20							SPARE/LIBRE	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A414	20	81				82	15	SPARE/LIBRE	
AV RECEPTACLE/PRISE 1A414	20	83				84	15	SPARE/LIBRE	

* – DENOTES PROVIDE NEW CIRCUIT BREAKER / INDIQUE FOURNIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR
*GFI – DENOTES PROVIDE NEW GFI CIRCUIT BREAKER / INDIQUE FOURNIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR DIFFERENTIEL

PANEL PU3–4.4 (EXISTING/EXISTANT – CUTLER–HAMMER)
84 CIRCUITS 120/208V 3PH 4W 225 MAINS AMPERES SURFACE MOUNTED MONTÉ EN SAILLIE

DESCRIPTION	BK. CIR	CIR	A	B	C	CIR	BK. CKT	DESCRIPTION	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	1				2	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	3				4	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	5				6	15	SPARE/LIBRE O–4	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	7				8	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	9				10	15	SPARE/LIBRE O–4	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	11				12	15	SPARE/LIBRE	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	13				14	15	SPARE/LIBRE M–6	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	15				16	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	17				18	15	APHONE	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	19				20	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	21				22	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
FURNITURE SYSTEMS/SYSTÈME DE MOBILIER	15	23				24	15	SPARE/LIBRE P–5	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	25				26	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	27				28	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	29				30	15	SPARE/LIBRE O–4	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	31				32	15	SPARE/LIBRE N–4	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	33				34	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	35				36	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	37				38	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	39				40	15	SPARE/LIBRE O–4	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	41				42	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	43				44	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
SPARE/LIBRE Q–5	15	45				46	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	47				48	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	49				50	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	51				52	15	SPARE/LIBRE M–4	
SPARE/LIBRE O–4	15	53				54	15	SPARE/LIBRE M–4	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	55				56	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	57				58	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	59				60	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	61				62	15	SPARE/LIBRE N–4	
SPARE/LIBRE O–4	15	63				64	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
PHOTOCOPIER/PHOTOCOPIEUR	15	65				66	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	67				68	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	69				70	15	SPARE/LIBRE O–4	
FRIDGE/FRIGO	15	71				72	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	73				74	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	75				76	20	MICROWAVE/MICRO–ONDES	*
SPARE/LIBRE O–4	15	77				78	20	MICROWAVE/MICRO–ONDES	*
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	79				80	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
*GFI COUNTER RECEPTACLE	15	81				82	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	
PRISE MONTÉE AU COMPTOIR	2P	83				84	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	

* – DENOTES PROVIDE NEW CIRCUIT BREAKER / INDIQUE FOURNIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR

PANEL PU3–2.1 (EXISTING/EXISTANT – ITE)
30 CIRCUITS 120/208V 3PH 4W 225 MAINS AMPERES SURFACE MOUNTED MONTÉ EN SAILLIE

DESCRIPTION	BK. CIR	CIR	A	B	C	CIR	BK. CKT	DESCRIPTION
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	1				2	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	3				4	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	5				6	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	7				8	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	9				10	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	11				12	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	13				14	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	15				16	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	17				18	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	19				20	15	EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	21				22	15	REC/PRISE 1A402
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	23				24	15	DVR
EXISTING CIRCUIT/CIRCUIT EXISTANT	15	25				26	15	SURGE PANEL PARAFOUDRE
RECS/PRISES	15	27				28	15	SPARE/LIBRE
RECS/PRISES	15	29				30	15	RECS/PRISES

ALL BREAKERS ARE EXISTING/TOUS LES DISJONCTEURS SONT EXISTANT

PANEL PU3–4.8 (NEW/NOUVEAU)
60 CIRCUITS 120/208V 3PH 4W 225 MAINS AMPERES SURFACE MOUNTED MONTÉ EN SAILLIE

DESCRIPTION	BK. CIR	CIR	A	B	C	CIR	BK. CKT	DESCRIPTION
AV RECEPTACLE/PRISE 1A405	20	1				2	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A407
AV RECEPTACLE/PRISE 1A405	20	3				4	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A407
FLOOR RECEPTACLE 1A405 PRISE AU PLANCHER 1A405	2P	5				6	15	RECEPTACLES/PRISES 1A407
	20	7				8	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A407
FLOOR RECEPTACLE 1A405 PRISE AU PLANCHER 1A405	2P	9				10	15	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A408
	20	11				12	15	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A408
FLOOR RECEPTACLE 1A405 PRISE AU PLANCHER 1A405	2P	13				14	15	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A408
	20	15				16	15	SPARE/ESPACE
FLOOR RECEPTACLE 1A405 PRISE AU PLANCHER 1A405	2P	17				18	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A408
	20	19				20	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A408
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A405	20	21				22	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A408
AV RECEPTACLE/PRISE 1A405	20	23				24	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A408
	2P	25				26	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A408
AV RECEPTACLE/PRISE 1A405	20	27				28	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A408
AV RECEPTACLE/PRISE 1A405	20	29				30	20	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A408
AV RECEPTACLE/PRISE 1A405	20	31				32	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A407
AV RECEPTACLE/PRISE 1A405	20	33				34	15	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A409
RECEPTACLE/PRISE 1A405	15	35				36	15	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A409
FLOOR RECEPTACLE 1A406 PRISE AU PLANCHER 1A406	2P	37				38	15	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A409
	20	39				40	15	SPARE/ESPACE
FLOOR RECEPTACLE 1A406 PRISE AU PLANCHER 1A406	2P	41				42	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A409
	20	43				44	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A409
FLOOR RECEPTACLE 1A406 PRISE AU PLANCHER 1A406	2P	45				46	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A409
	20	47				48	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A409
AV RECEPTACLE/PRISE 1A406	20	49				50	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A409
AV RECEPTACLE/PRISE 1A406	20	51				52	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A409
FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A406	20	53				54	20	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A409
AV RECEPTACLE/PRISE 1A406	20	55				56	15	DOOR CP/DISPOSITIF AUTOMATIQUE PORTE
AV RECEPTACLE/PRISE 1A406	20	57				58	15	SPARE/ESPACE
AV RECEPTACLE/PRISE 1A406	20	59				60	15	SPARE/ESPACE

ALL BREAKERS ARE NEW/TOUS LES DISJONCTEURS SONT NOUVEAUX

PANEL PU3–4.7 (NEW/NOUVEAU)
60 CIRCUITS 120/208V 3PH 4W 225 MAINS AMPERES SURFACE MOUNTED MONTÉ EN SAILLIE

DESCRIPTION	BK. CIR	CIR	A	B	C	CIR	BK. CKT	DESCRIPTION
AV RECEPTACLE/PRISE 1A400	20	1				2	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A403
RECEPTACLES/PRISES 1A400	15	3				4	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A403
RECEPTACLE/PRISE 1A400	15	5				6	20	FLOOR RECEPTACLE 1A403
RECEPTACLES/PRISES 1A400	15	7				8	2P	PRISE AU PLANCHER 1A403
RECEPTACLES/PRISES 1A400	15	9				10	20	FLOOR RECEPTACLE 1A403
RECEPTACLES/PRISES 1A400	15	11				12	2P	PRISE AU PLANCHER 1A403
RECEPTACLES/PRISES 1A400	15	13				14	20	FLOOR RECEPTACLE 1A403
RECEPTACLE/PRISE 1A402	20	15				16	2P	PRISE AU PLANCHER 1A403
RECEPTACLE/PRISE 1A402	20	17				18	20	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A403
RECEPTACLE/PRISE 1A402	20	19				20	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A403
RECEPTACLE/PRISE 1A402	20	21				22	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A403
RECEPTACLE/PRISE 1A402	20	23				24	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A403
RECEPTACLE/PRISE 1A402	20	25				26	20	FLOOR RECEPTACLE 1A404
RECEPTACLE/PRISE 1A400	15	27				28	2P	PRISE AU PLANCHER 1A404
RECEPTACLE/PRISE	15	29				30	20	FLOOR RECEPTACLE 1A404
RECEPTACLE/PRISE 1A407	15	31				32	2P	PRISE AU PLANCHER 1A404
SPARE/LIBRE	15	33				34	20	FLOOR RECEPTACLE 1A404
SPARE/LIBRE	15	35				36	2P	PRISE AU PLANCHER 1A404
AV RECEPTACLE/PRISE 1A407	20	37				38	20	FLOOR RECEPTACLE 1A404
AV RECEPTACLE/PRISE 1A407	20	39				40	2P	PRISE AU PLANCHER 1A404
RECEPTACLE/PRISE 1A402	20	41				42	20	FLOOR REC/PRISE AU PLANCHER 1A404
AV RECEPTACLE/PRISE 1A407	20	43				44	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A404
SPARE/LIBRE	15	45				46	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A404
SPARE/LIBRE	15	47				48	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A404
SPARE/LIBRE	15	49				50	2P	
SPARE/LIBRE	15	51				52	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A404
SPARE/LIBRE	15	53				54	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A404
SPARE/LIBRE	15	55				56	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A404
SPARE/LIBRE	15	57				58	20	AV RECEPTACLE/PRISE 1A404
SPARE/LIBRE	15	59				60	15	RECEPTACLES/PRISES 1A404

ALL BREAKERS ARE NEW/TOUS LES DISJONCTEURS SONT NO