

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6  
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6

<b>Title - Sujet</b> Multi-Purpose Cabin	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 5P414-140003/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 5P414-140003	<b>Date</b> 2014-08-20
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$EDM-183-10223	
<b>File No. - N° de dossier</b> EDM-4-37063 (183)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2014-09-08</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Tikhonovitch, Alex	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> edm183
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (780) 497-3541 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (780) 497-3510
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**This amendment has been raised to respond to the following questions and make the following revisions:**

**Question 1:** The specifications call for 2x6 framed walls and 2x8 framed floors: would Parks Canada accept comparable SIPs walls and floors as an alternative to dimensional lumber?

**Answer 1:** Yes, as long as the product offered meets all the Minimum Performance Specifications.

On Page 12 of 15 "Minimum Performance Specifications" Line 9:

**Delete:**

9	Insulation ceiling, roof and all walls: R 20 to R-40;			
---	---	--	--	--

**Insert:**

9	Insulation ceiling, roof and all walls: R 20 to R-40 or equivalent;			
---	---	--	--	--

On Page 12 of 15 "Minimum Performance Specifications" Line 12:

**Delete:**

12	2x6 construction with 8' foot wall minimum and vaulted ceiling in kitchen/ living room area;			
----	--	--	--	--

**Insert:**

12	2x6 construction with 8' foot wall minimum and vaulted ceiling in kitchen/ living room area or equivalent;			
----	--	--	--	--

**All other terms and conditions remain the same.**