

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

CET DOCUMENT COMPORTE UN E
EXIGENCE EN MATIÈRE SÉCURITÉ / THIS
DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Nouveau Centre de formation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-150267/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 20150267	Date 2014-08-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-343-65372	
File No. - N° de dossier fg356.EP067-150267	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-28	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lagacé, Hélène	Buyer Id - Id de l'acheteur fg356
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0060 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: TPSGC/PWGSC Place du Portage IV 9 rue Laurier Street Gatineau, Quebec K1A 0S5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-150267/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20150267

File No. - N° du dossier

fg356EP067-150267

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Cette modification à pour but d'émettre Addenda 001 et 002.

Toutes les autres termes et conditions demeurent inchangés.

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fait partie des documents de soumission.

DEVIS

- .1 Section 23 81 40 - Pompes à chaleur à air et à eau
 - .1 AJOUT: 3.2 GÉNÉRALITÉS:
".7 - Toute tuyauterie de condensat des thermopompes doit être isolé avec 13mm d'isolant de fibre de verre avec pare vapeur."
- .2 Section 23 65 10 - Condenseurs, refroidisseurs et tours de refroidissement
 - .1 AJOUT: 2.2 MATÉRIAUX:
".16 Enlever le moteur de ventilateur existant de 25 HP, les poulies, et les courroies. Fournir et installer un nouveau moteur de ventilateur de 25 HP, poulies, et courroies. Le nouveau moteur doit être choisi pour opérer avec un système d'opération à fréquence variable (VFD). Faire toute déconnexions et reconnections électrique au besoin."

DESSINS

- .1 ID02 - Plan des ouvrages de démolition
 - .1 AJOUT: Note du dessin 4 concernant cloisons de gypse temporaire requis et accès requis. Référez au dessin et note.
 - .2 AJOUT: Note du dessin 5 concernant cloisons de gypse temporaire requis et accès requis. Référez au dessin et note.
 - .3 AJOUT: Note du dessin 6 concernant porte temporaire requise. Référez au dessin et note.
 - .4 AJOUT: Note du dessin 7 concernant dégagement non-obstrué nécessaire pour issue de secours. Référez au dessin et note.
- .2 Voir les plans Mécanique
 - .1 AJOUT: Tous dessins mécaniques: Échelle 1:100

FIN

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fait partie des documents de soumission.

DESSINS

.1 Section 22 42 16 - Éviers Et Cuviers - Type Commercial

.1 REMPLACER: 2.1.6:

"1 Cuves : en acier inoxydable de 1.0 mm d'épaisseur et de nuance 302, à bord intégré, à dessous revêtu d'une couche de protection, pour installation sur plan de travail à l'aide de pattes d'attache; dimensions hors tout de 790mm x 520mm x 127mm"

DESSINS

.1 ED-1 – Électricité: Démolition

.1 AJOUT: Note Générale #3:

"Les haut-parleurs d'alarme incendie enlevés sur le plan ED-1 peuvent être réutilisés pour les nouveaux travaux indiqués sur le plan E-2."

.2 E-2 – Électricité: Éclairage et Système D'alarme-Incendie

.1 AJOUT: Note Générale #3:

"Fournir les zones de contrôle d'éclairage comme illustré. Les zones existantes ne sont pas illustrées. Modifier la configuration des relais existants et fournir des nouveaux relais dans les panneaux d'éclairage de relais existants."

.3 E-3 – Électricité: Pouvoir et Systèmes

.1 AJOUT: Note Générale #2:

"Pour tous les claviers d'alarme, lecteurs d'alarme, et détecteurs de mouvement, prévoir un conduit de 21mm à partir de la boîte du dispositif jusqu'au panneau de contrôle d'accès dans le placard aux lignes de quadrillage P-6."

FIN