

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions
- TPSGC
11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

CET DOCUMENT COMPORTE UN E
EXIGENCE EN MATIÈRE SÉCURITÉ / THIS
DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Construction Services Division/Division des services de
construction
11 Laurier St./11 Rue Laurier
3C2, Place du Portage
Phase III
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet New Training Centre	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP067-150267/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 20150267	Date 2014-08-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-343-65372	
File No. - N° de dossier fg356.EP067-150267	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-28	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lagacé, Hélène	Buyer Id - Id de l'acheteur fg356
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-0060 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-8335
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: TPSGC/PWGSC Place du Portage IV 9 rue Laurier Street Gatineau, Quebec K1A 0S5	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EP067-150267/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

fg356

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20150267

File No. - N° du dossier

fg356EP067-150267

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

This amendment is being raised to issue Addendums 001 and 002.

All other terms and conditions will remain unchanged.

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

- .1 Section 23 81 40 - Air And Water Source Unitary Heat Pumps
 - .1 ADD: 3.2 INSTALLATION:
".7 - All heat pump condensate piping shall be insulated with 13mm of fiberglass insulation with vapour barrier."
- .2 Section 23 65 10 - Condensers, Coolers and Cooling Towers
 - .1 ADD: 2.2 MATERIALS:
".16 Remove existing 25 HP fan motor, pulleys, and belts. Supply and install new 25 HP fan motor, pulleys, and belts. New fan motor shall be suitable for operation with a variable frequency drive. Perform all necessary electrical disconnections and reconnections."

DRAWINGS

- .1 ID02 –Demolition Plan
 - .1 ADDED: Drawing Note 4 regarding required hoarding and required access. Refer to drawing and note.
 - .2 ADDED: Drawing Note 5 regarding required hoarding and required access. Refer to drawing and note.
 - .3 ADDED: Drawing Note 6 regarding required temporary door. Refer to drawing and note.
 - .4 ADDED: Drawing Note 7 regarding clear area to be maintained for emergency exiting. Refer to drawing and note.
- .2 Reference Mechanical Drawings
 - .1 ADD: All Mechanical Drawings: Scale 1:100

END

The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

SPECIFICATIONS

.1 *French Specification Package Only: Section 22 42 16 - Éviers Et Cuviers - Type Commercial*

.1 REPLACE: 2.1.6:

"1 Cuves : en acier inoxydable de 1.0 mm d'épaisseur et de nuance 302, à bord intégré, à dessous revêtu d'une couche de protection, pour installation sur plan de travail à l'aide de pattes d'attache; dimensions hors tout de 790mm x 520mm x 127mm"

DRAWINGS

.1 ED-1 – Electrical: Demolition

.1 ADD: General Note #3:

"Fire alarm speakers shown to be removed on drawing ED-1 can be re-used for new work shown on drawing E-2."

.2 E-2 – Electrical: Lighting and Fire Alarm

.1 ADD: General Note #3:

"Provide new lighting control zones as shown. Existing lighting zones are not shown. Modify existing relays and provide new relays in existing lighting relay panels to suit."

.3 E-3 – Electrical: Power and Systems

.1 ADD: General Note #2:

"For all security keypads, motion sensors, and alarm readers, provide a 21mm conduit from device back box to door control panel in closet near gridlines P-6."

END
