

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving Public Works & Government Services  
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et  
Services gouvernementaux Canada  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax,(N.E.)  
B3J 1T3  
Halifax  
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)  
B3J 3C9  
Halifax  
Nova Scot

<b>Title - Sujet</b> MARINE CONSTRUCTION - PORT LATOUR	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EB144-150725/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EB144-15-0725	<b>Date</b> 2014-08-25
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWA-110-5091	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWA-4-72020 (110)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-08-28</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Collier (PWA), Susan	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwa110
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 496-5350 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**La modification n° 001 à la demande de soumissions est apportée pour les raisons suivantes:**

Les questions suivantes sont posées par un soumissionnaire potentiel et à apporter les modifications suivantes à l'invitation à soumissionner:

**Q.** : J'aimerais demander les prescriptions relatives aux soudures pour l'invitation à soumissionner EB144-150725/A. Les dessins fournis n'indiquent pas le type de soudure requis. Ces renseignements sont nécessaires pour permettre de soumettre une proposition précise.

**R.** : Les plaques d'acier illustrées dans le détail sur l'enlèvement et les réparations de pieux tubulaires, sur le dessin 1 de 2, consistent en des plaques existantes installées antérieurement sur les pieux. On effectuera la réparation structurale des pieux grâce à l'épissure de béton armé installée au centre de chaque pieu. De nouvelles plaques d'acier requises comme renforts et pour boucher les trous dans les pieux afin d'empêcher que du béton s'échappe seront envisagées aux fins de coffrage seulement; les exigences relatives aux soudures relèveront de l'Entrepreneur.

**\* Toutes les autres conditions demeurent inchangées.**