

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet CONST. BUILDING FORILLON PARK	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-150640/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-150640	Date 2014-08-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-026-16056	
File No. - N° de dossier QCW-4-37109 (026)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-09-04	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Perron, Jonathan	Buyer Id - Id de l'acheteur qcw026
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2838 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA ESC 2 - PARCS 3 PASSAGE DU CHIEN D'OR QUEBEC Québec G1R3Z8 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée VOIR DOC	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 001

Project : R.066807.003

Construction of the service building on the point of Penouille Forillon National Park of Canada, Gaspé (Quebec)

.1 **Specifications section 06 10 00**

Part 2

2.2 Exterior lumber material (Larch)

Replace the paragraph:

2.2.1 Floor structure, exterior flooring and stairs: unless specified otherwise, larch, S4S, moisture content 19% or less in accordance with following standards

By the following paragraph:

2.2.1 Exterior flooring and stairs steps: unless specified otherwise, larch, S4S, moisture content 19% or less in accordance with following standards

.2 **Specifications section 06 10 00**

Part 2

2.2 Exterior lumber material (Western Cedar)

Replace the paragraph:

2.2.2 Railing and handrail: : unless specified otherwise, western cedar, S4S, moisture content 19% or less in accordance with following standards

By the following paragraph:

2.2.2 Railing, handrail and stair stringer: unless specified otherwise, western cedar, S4S, moisture content 19% or less in accordance with following standards

.3 **Pile type A Plan sheet S1/6**

Replace :

Pile type A: Compression resistance 50 kN and laterale resistance 12 kN

By :

Pile type A: Compression resistance 45 kN and laterale resistance 14 kN