



Addenda 5

Titre du projet: Réfection de la toiture
Édifice 20
Ferme expérimentale centrale, Ottawa (Ontario)

Sollicitation No: 14-1109

29 août 2014

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents de contrat.

Q & R

Q11. Quelle est l'épaisseur approximative de la toiture existante?

R11. L'épaisseur approximative de l'assemblage de la toiture existante est de 13 à 14 pouces.

Q12. Est-ce que des méthodes et matériaux alternatifs peuvent être utilisés pour l'isolation (conduits) ?

R12. Les méthodes de poses, autre que celles spécifiées dans les documents de soumission/devis, ne seront pas utilisés pour cet élément de travail. Tous les matériaux utilisés pour ce projet doivent être conformes aux devis et doivent être approuvés avant le début des travaux.

DESSINS ET DEVIS

1. Au Dessin 1 « Plan », Notes Item 4:

Supprimer : au prix suppléant demandé

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.