

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Brunswick
E2L 2B9

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works Government Services Canada- Bid
Receiving / Réception des soumissions
189 Prince William Street
Room 405
Saint John
New Bruns
E2L 2B9

Title - Sujet ESDC Woodstock Refit	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-150830/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-150830	Date 2014-09-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWB-020-3460	
File No. - N° de dossier PWB-4-37052 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-09-16	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Donovan, Janine PWB	Buyer Id - Id de l'acheteur pwb020
Telephone No. - N° de téléphone (506) 636-5347 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 636-4376
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro six (6) est soumise et comprend la modification numéro six (6) suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des document de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda no. 6

1. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q22. On drawing A1 - Room 016 - Note reads: Blocking required for white board and project screen. Are the white board and projection screen in this contract? If so, please provide specification.
- R22. On drawing A1, Basement Level Construction Plan, the note for the wall between rooms #014 and #016 should have read "Blocking required for white board & project screen. White board & projection screen to be supplied by others." In other words, The Contractor is only responsible for the supply of the blocking.
- Q23. On drawing E4, on the existing conduit & cable tray layout diagram, at the site visit, I looked and did not see the existing cable tray shown on the diagram of the 4" conduits.
- R23. It is the Contractor's responsibility to determine the routing of existing conduits from the new ESDC space to the existing telephone backboard located in the basement electrical room. The Contractor shall supply and install conduit(s) (c/w pull string) from the new Telecommunication Room to the existing telephone backboard location. Coordinate with Shared Services Canada the number and size of conduits required. The Contractor shall also coordinate with Shared Services Canada any requirements to provide conduits (if needed) between the basement and the 2nd floor Communications Room.

2. MODIFICATION DE L'INVITATION NO. 5

Dans la Modification de l'invitation no. 5, veuillez **ENLEVER R2** et la **REEMPLACER AVEC** la réponse suivante:

On drawing A6, Door Schedule, the cylindrical column should have been checked instead of the non-cylindrical column for doors #014a and #016a. In other words, all classroom function hardware is to be cylindrical function locks.