

Parcs Canada
Parc national de terrains de jeux Addendum n ° 1
Cavendish / Stanhope, PE

Tous les articles énoncés dans les documents d'appel d'offres, les documents contractuels et exigences générales des documents contractuels originaux sont applicables et régissent ce travail.

L'avenant se rapporte aux changements et les ajouts aux documents contractuels originaux et doit être lu en conjonction avec le même. Toutes les autres parties des documents contractuels originaux doivent être considérées comme s'appliquant à l'œuvre de ce contrat avec les exceptions et modifications, comme indiqué ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES

Item # Section 1 Référence de la spécification 00001 - Résumé des travaux
1 Référence Paragraphe 1.1 - Portée des travaux:

Ajouter les nouveaux paragraphes 0,9, 0,10, 0,11, 0,12. et .13 comme suit:

"0,9 entrepreneur pour ajouter sélectionnez emprunt remplissage que nécessaire pour élever le niveau du sol (pour correspondre au point haut existant) afin de fournir une zone de niveau selon dessin C4 pour l'emplacement Stanhope. Maintenir une constante 3: 1 pente à l'extérieur de l'atterrissage tapis frontière si nécessaire.

0,10 Date d'achèvement de 31 Janvier 2015.

0,11 Démolition d'équipements de jeux existants, y compris des semelles de béton à l'emplacement Cavendish à remplir par Parcs Canada avant le début de la construction. Entrepreneur responsable de l'enlèvement de sable existant.

0,12 Des services publics souterrains à environ marqués par Parcs Canada représentant avant le début de la construction. Entrepreneur est responsable de toutes les réparations à dommages potentiels encourus pour les services publics existants.

0,13 entrepreneur responsable de réparer les zones gazonnées tout perturbés et paysagers et de qualité fine aux contours environnants. La restauration du site au-delà de la terre végétale sera réalisée par Parcs Canada au printemps de 2015 »

DESSINS

Point # 1 Référence Dessin C1 - Cavendish plan du site

1 Modifier la note n ° 5 comme suit: «Tout équipement de jeu, il faudra des semelles de béton pour support. Reportez-vous à C2 et C3 pour l'emplacement des semelles. Reportez-vous à C7 pour la conception de semelles ".

Point n ° 2 Référence Dessin C4 - Stanhope plan du site

1 Modifier la note n ° 5 comme suit: «Tout équipement de jeu, il faudra des semelles de béton pour support. Reportez-vous à C5 et C6 pour l'emplacement des semelles. Reportez-vous à C7 pour la conception de semelles ".