

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
NB / PEI Division - Moncton Acquisitions Office
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1

Title - Sujet Échangeurs de chaleur et réservoirs	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0105-14V009/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W0105-14V009	Date 2014-09-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-011-4877	
File No. - N° de dossier MCT-4-37043 (011)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-09-23	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Sharpe, Charlene A.	Buyer Id - Id de l'acheteur mct011
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-3467 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification à l'invitation à soumissionner**Titre Échangeurs de chaleur et réservoirs de stockage**

Modification No **004** à l'invitation à soumissionner

Cette invitation à soumissionner est par la préte modifiée afin de fournir les questions et réponses suivantes :

Q1. Quelle est la taille des raccords de l'appareil de chauffage?

R1. 1 pouce.

Q2. Quelle est l'épaisseur requise du tube, et y a-t-il une surface total requise des tubes?

R2. J'ai discuté avec les concepteurs mécaniques et l'information concernant la surface et l'épaisseur des tubes a un rapport direct avec la conception de l'échangeur de chaleur. Compte tenu du diamètre du tube, l'épaisseur de la paroi devrait être de taille nominale selon les codes de l'ASME.

Q3. Les trous de visite doivent être de quelle taille?

R3. 12 pouces sur 16 pouces sur un pouce et quart.

Q4. Nous croyons que le client ne donne pas l'occasion à tous les soumissionnaires intéressés de participer à cette demande de proposition. De plus, veuillez noter que moins il y a de soumissionnaires, moins il y aura de concurrence, ce qui pourrait se traduire par des coûts plus élevés pour le client. Ces dessins prennent beaucoup de temps et le processus sera assez dispendieux, donc les soumissionnaires intéressés devront investir de l'argent dans un projet qui n'est pas garanti, ce qui n'est pas juste. Nous sommes en mesure de fournir ces échangeurs de chaleur, mais la clause sur les dessins doit être modifiée (dessins avant l'attribution au lieu de fournir les dessins avec la soumission). De cette façon, le client obtiendra précisément ce qu'il veut. Nous vous incitons à réexaminer votre décision à cet égard.

R4. Aucun changement par rapport à la réponse précédente.

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessus, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en

Solicitation No. - N° de l'invitation

W0105-14V009/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

mct011

Client Ref. No. - N° de réf. du client

W0105-14V009

File No. - N° du dossier

MCT-4-37043

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toute les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Nom: Charlene Sharpe

N° de téléphone: (506) 851-3467

N° de télécopieur: (506) 851-6759

(Derived from - Provenant de: XNB025D, 23/01/2008)