



Q&R #1

Date: le 16 septembre 2014

Projet: Ajout d'arrêts-glace, Sherbrooke, QC

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors d'amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

Question 1: Dans le secteur alimentation, quelle est l'épaisseur des fermes de toit?

Réponse 1 : Selon les plans, les fermes de toit ont une épaisseur de 75 cm.

TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS