

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Relocalisation services souterrains		
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-150907/A		Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-15-0907		Date 2014-09-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-024-16096		
File No. - N° de dossier QCW-4-37167 (024)		CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-01		Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge		Buyer Id - Id de l'acheteur qcw024
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2882 ()		FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Manège militaire Grande-Allée Québec		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION 1

Pour le nouveau puits d'accès de Vidéotron il est indiqué au plan E-002 note 10, d'intercepter le massif de Vidéotron existant et le raccorder au nouveau puits d'accès. Combien y a-t-il de conduits dans le massif existant ?

RÉPONSE 1

il y a 2 conduits dans le massif existant de Vidéotron

QUESTION 2

Est-ce que des câbles sont présents à l'intérieur des conduits ?

RÉPONSE 2

Oui, il y a des câbles à l'intérieur des conduits et ils doivent être conservés fonctionnels. Le puits d'accès est fourni en deux sections et pourra être installé.

QUESTION 3

La note 4 " bouchonner les conduits " se retrouve au plan E-002 sur l'Avenue Wilfrid-Laurier. Veuillez préciser le nombre de conduits pour le massif d'Hydro-Québec.

RÉPONSE 3

Il y a 2 conduits dans le massif existant d'Hydro-Québec.

*** Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées ***