

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550 Avenue d'Estimauville
1550 D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC - PWGSC
601 - 1550 Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Relocalisation services souterrains		
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-150907/A		Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-15-0907		Date 2014-09-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCW-024-16096		
File No. - N° de dossier QCW-4-37167 (024)		CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-01		Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Jean, Serge		Buyer Id - Id de l'acheteur qcw024
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2882 ()		FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Manège militaire Grande-Allée Québec		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Questions and answers

Question 1: With regards to the manhole/access chamber for Vidéotron, note 10 on plan E-002 requires that the existing Vidéotron conduits encased in concrete be intercepted and connected to the new manhole/access chamber. How many conduits are encased inside this existing concrete casing?

Answer 1 : There are two (2) conduits inside the existing Vidéotron concrete casing.

Question 2: Are there any wires inside the conduits? If yes, the proposed manhole/access chamber cannot be installed.

Answer 2: Yes, there are wires inside the conduits, and they should remain in operation. The manhole/access chamber is made of two (2) sections, making it possible to install.

Question 3: Note 4 "cap conduits" is found on plan E-002 along Wilfrid-Laurier Avenue. Please indicate the number of conduits for the Hydro-Québec manhole/access chamber.

Answer 3: There are two (2) conduits inside the existing Hydro-Québec concrete casing.

*** All other terms and conditions remain the same ***