



QUESTIONS & ANSWERS No.1 AMENDMENT TO TENDER

Dossier No – File No

5P315-14-0796/A

Projet - Project

Trent Severn Waterway Electrical Service Upgrade

Date limite au plus tard -
Closing Date on or before
Wednesday, October 8, 2014
at 2 o'clock

Date d'émission – Date of issue
October 6, 2014

OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION – THE PURPOSE OF THIS AMENDMENT IS TO GIVE EFFECT TO THE FOLLOWING

Questions & Answers

Q1: Can we use directional drilling where possible to avoid open trenches ?

A1: No, directional boring for the concrete encased duct bank is not permitted as it has to meet Peterborough Distribution specifications.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS INCLUSES DANS LES INSTRUCTIONS DE TRAVAIL DEMEURENT LES MÊMES / ALL OTHER CONDITIONS INCLUDED IN THE WORK INSTRUCTIONS REMAIN THE SAME.

Par la présente nous reconnaissons avoir reçu la version modifiée des instructions et nous attestons avoir modifié notre soumission en conséquence.

We hereby acknowledge receipt of the amendment instructions and confirm that provisions therefore have been made in our tender.

Pour être prise en considération, toute soumission devra être accompagnée d'un exemplaire signé de la présente modification. Si votre soumission a déjà été envoyée, veuillez signer et envoyer cette modification par télécopieur/courriel avec toutes révisions faites à votre prix de soumission, à nos bureaux avant la date limite. Télécopieur: 418-648-5392

Signed copy of this amendment must accompany each tender in order that the tender be considered. If your submission has already been sent, please sign and send this amendment by fax / email with any revisions made to your bid price, at our office before the deadline. Fax: 418-648-5392.

| Signé - Signed | Titre - Title | Date |
|-------------------|---------------|------|
| Société - Company | | |