

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving  
- PWGSC  
1550, Avenue d'Estimauville  
1550, D'Estimauville Avenue  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
TPSGC-PWGSC  
601-1550, Avenue d'Estimauville  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Quai Reine - Cathodic protection	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EE517-151004/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EE517-15-1004	<b>Date</b> 2014-10-09
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-004-16118	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-4-37162 (004)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-17</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Fournier, Caroline	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm004
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2826 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA QUAI 95, Quai de la Reine QUEBEC Québec Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b> VOIR DOC.	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

## **AMENDMENT # 1**

### **Included in the present amendment:**

#### **Clarifications**

#### **Questions and answers #1 to 4**

##### **Question 1 :**

Please confirm that the reference electrode is a silver-chloride electrode. Since the water probably has a low salt content in Quebec, we believe that the reference electrode should be Cu :CuSO<sub>4</sub>

##### **Answer 1:**

The reference electrode is type Sthelt SRE-002-CF4

##### **Question 2 :**

Please confirm for the rectifier:

In the English Documents, a rectifier that can supply 100A-24V is requested, and in the French Documents, 100A-100V is requested. Which one is the right one ?

##### **Answer 2 :**

The rectifier should supply 100A/100VDC

##### **Question 3 :**

Point 1.8.2 et 3.6.1 - The rectifier will be installed on a concrete slab with a fence, as drawing PC8/08 clearly shows. The concrete base is existing, but is also the fence ?

##### **Answer 3:**

The rectifier must be installed on an existing concrete base without fence, as shown on page P08/08 of the drawings

---

**Question 4 :**

We have no location for the service supply as well as the distances for the length of the AC power cable we have to supply for the connecting of the rectifier and breakers, could we have more details ?

**Answer 4:**

The service supply is located close to the rectifier base.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.**

**Caroline Fournier  
Supply Specialist  
Public Works and Government Services Canada  
Acquisitions Branch  
1550 D'Estimauville avenue, Quebec, (Quebec)  
G1J 0C7  
Telephone: (418) 649-2826  
Facsimile: (418) 648-2209  
E-mail address: caroline.fournier@pwgsc-tpsgc.gc.ca**