

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Havre St-Georges-de-Malbay	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-140109/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F3731-14-0109	Date 2014-10-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-16121	
File No. - N° de dossier QCM-4-37163 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-22	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F3731-140109/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcm008

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F3731-14-0109

File No. - N° du dossier

QCM-4-37163

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Page laissée blanche volontairement.

Solicitation No – N° de l'invitation
F3731-140109/A
Client Ref No. – N° de réf. du client
EE517-14-0109

Amd. No. – N° de la modif.
004
File No. – N° du dossier
QCM-4-37163

Buyer ID – id de l'acheteur
qcm008

Titre : PROTECTION DU HAVRE DE ST-GEORGES-DE-MALBAY

Inclus dans la présente modification :

1. Question et réponse 11

QUESTION ET RÉPONSE :

Question 11 : Concernant la fabrication de la nouvelle passerelle de 10M en devis de performance, êtes-vous en mesure de spécifier la largeur requise ou minimum ?

Réponse 11 : La largeur libre de la passerelle est de 1,2 m; voir Section 35 51 23 – Pontons article 2.1.2.3.2. Cependant, contrairement à ce qui est indiqué en 2.1.2.3.1, la nouvelle passerelle doit avoir 10 000 mm entre les appuis et non 9 000 mm comme mentionné au devis.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.