

Q.1

Nos fournisseurs pour l'entrée d'air / ventilateur ont ont de la difficulté à trouver des réponses pour le terme Anti-Rafale, dans les documents d'appel d'offres (page 14 de 27 / Notes générales - Article n ° 5).

S'il vous plaît me conseiller un fournisseur, Ingénieur, consultant ou autre ressource que je peux contacter pour les info de cet article.

R.1

SUPPRIMER ARTICLE 5 & 6 NOTES GÉNÉRALES (p 14 de 27). Tout chauffage, refroidissement et circulation d'air seront fournis par l'unité de combinaison. Voir Addendum n ° 1.