

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Havre St-Georges-de-Malbay	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-140109/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client F3731-14-0109	Date 2014-10-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-16121	
File No. - N° de dossier QCM-4-37163 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-10-22	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F3731-140109/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F3731-14-0109

Amd. No. - N° de la modif.

006

File No. - N° du dossier

QCM-4-37163

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcm008

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Page left blank on purpose.

Title : ST-GEORGES-DE-MALBAY HARBOUR WAVE PROTECTION IMPROVEMENT WORK

Included in the present amendment :

1. Questions and answers 12 to 14

QUESTIONS AND ANSWERS :

Question 12 : We noted during a Worksite visit, two sewer exits from stone protection of services area. We want to know if we have to endure or rebuild those two exits and in which section of the bid form should we include this work?

Answer 12 : 2 exits must be kept and the work must be part of item 2.3 - Demolition of the stone protection.

Question 13 : Are we to understand that the existing stone protection (section F, left side) must remain in place and be reshaped with recovered stone?

Answer 13 : The reprofiling consist to move existing stone to reshape the slopes or add new stone to achieve the required slope.

Question 14 : Following a visit at Worksite, we found a significant rate of splitting from stones of existing stone protection. Article 4.2.6 require a lump sum price for all costs related to the recovery of stones. What are the approximate recoverable quantities of stone for each of the following types:

- quarry-run
- filter stone
- armor stone

Answer 14 : Sheet 04/06 of Drawings PPB14-3676-M02-03 indicates that armor stone recovered from the demolition of stone protection of service area and the end of wharf should be reused as armour below chart datum. The same logic applies to the other sizes of recovered stone. In terms of quantities, it is Contractor's responsibility to use available means to estimate quantities (tender documents, site visit, etc.).

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.