

Invitation n° 5P404-14100
Remplacement du revêtement de sol des installations sanitaires du terrain
de camping de Wasagaming
Parc national du Canada du Mont-Riding

Questions et réponses du 4 novembre 2014

Q1 Quelle est l'épaisseur du revêtement de sol actuel? Le revêtement est-il collé ou écaillé?
À l'exception du bâtiment qui a un revêtement de sol en carreaux, je présume que les neuf autres bâtiments ont le même revêtement de sol à base de résines.

R1 L'épaisseur est d'environ 1/16, mais on invite les soumissionnaires à venir la confirmer.
Le revêtement de sol actuel est collé. Sept (7) bâtiments ont un revêtement de sol à base de résines et un (1) a un revêtement de sol en carreaux.

Q2 Y a-t-il du chauffage dans chaque bâtiment?

R2 Oui, il y a du chauffage.

Q3 Y a-t-il de l'alimentation dans chaque bâtiment? Si oui, quel type de service?

R3 Oui, il y aura de l'alimentation, mais le service reste à déterminer.

Q4 Y a-t-il de l'éclairage dans chaque bâtiment?

R4 Oui, il y a de l'éclairage.

Q5 Est-ce qu'une épaisseur nominale précise est requise pour le nouveau revêtement de sol?

R5 Conforme aux spécifications du fabricant

Q6 Quand le projet commence-t-il et quand doit-il être terminé?

R6 Le projet débutera au printemps 2015 (la date de début du contrat sera déterminée en collaboration avec l'autorité de projet). La date d'achèvement des travaux doit être le 1^{er} avril 2015 au plus tard.

Q7 Les urinaux sont situés sur une plateforme de 6 po. La plateforme est-elle en béton ou en bois?

R7 La plateforme est en béton et est recouverte du même matériel à base de résines que le plancher.

Q8 Doit-on enlever les toilettes, les cloisons, etc. ou peut-on travailler autour de celles-ci?

R8 Aucun travail de démolition n'est requis, sauf l'enlèvement du revêtement de sol actuel.

Q9 Voulez-vous faire installer une gorge sans joints sur le mur à partir du plancher jusqu'à une hauteur de 4 po?

R9 Oui.

Q10 Le revêtement de sol à base de résines époxydiques constitue-t-il un enrobage? En ce qui concerne le nouveau revêtement de sol à base de résines, y a-t-il une épaisseur nominale précise exigée?

R10 Le revêtement de sol existant est un enrobage. L'épaisseur du nouveau revêtement de sol doit être conforme aux spécifications du fabricant.