

## RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving - PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville 1550, D'Estimauville Avenue Québec G1J 0C7

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires** 

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution TPSGC-PWGSC 601-1550, Avenue d'Estimauville Québec Québec G1J 0C7 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Title - Sujet				
Atelier Cap Tourmente				
Solicitation No N° de l'invitation		Amendment No N° modif.		
EE520-151078/A		002		
Client Reference No N° de référence du client		Date		
EE520-151078		2014-11-06		
GETS Reference No N° de référence de SEAG				
PW-\$QCM-008-16164				
File No N° de dossier QCM-4-37192 (008)  CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME			N° VME	
Solicitation Closes - L'invitation prend at - à 02:00 PM on - le 2014-11-12		nd f	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B F.A.B.				
Plant-Usine:				
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:			Buyer Id - Id de l'acheteur	
Rochette, Jean			qcm008	
Telephone No N° de téléphone		FAX No N° de FAX		
(418) 649-2834 ( )			(418) 648-2209	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:				
Réserve nationale de faune du C 570 chemin du Cap-Tourmente Saint-Joachim (Québec) GOA 3X0	ap Tourmente			

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	•		
Raison sociale et adresse du fournisseur/d	e l'entrepreneur		
Telephone No N° de téléphone			
Facsimile No N° de télécopieur			
Name and title of person authorized to sign	on behalf of Vendor/Firm		
(type or print)			
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/			
de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)			
Signature	Date		

Delivery Offered - Livraison proposée



Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-151078/A

Amd. No. - N° de la modif. 002

Buyer ID - Id de l'acheteur qcm008

Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier

QCM-4-37192

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Page left blank on purpose.

EE520-151078

Amd. No. –  $N^{\circ}$  de la modif. 002 File No. –  $N^{\circ}$  du dossier QCM-4-37192 Buyer ID – id de l'acheteur gcm008

\_\_\_\_\_

## **AMENDMENT 002**

Title: RESTAURATION OF THE EDGE BEAM OF THE WORKSHOP AND SITE DRAINAGE - CAP TOURMENTE NATIONAL WILDLIFE AREA, ST.JOACHIM, QC

Included in the present amendment:

Questions and answers 2 to 4

## QUESTIONS AND ANSWERS:

- **Question 2 :** Le plan demande un HSS 114x114x4.8 comme étrier. Ce matériel existe au livre, mais n'est pas disponible chez aucun fournisseur d'acier. Pouvons-nous utiliser un HSS plus grand et plus épais, qui serait plus facilement disponible?
  - Answer 2 : Oui. Toutefois nous sommes surpris de savoir que ce type de pièce est non disponible puisque nous l'avons souvent spécifié. Idéalement le pieux doit être inséré dans le tube de l'étrier de la manière la plus juste possible.
- Question 3 : A la Page S2, j'aimerais savoir comment fait-on pour connaître le nombre de fois que nous devons réaliser le détail 03 (coupe pieux sous colonne de bois). Je comprends ce détail mais je n'arrive pas à déterminer exactement où l'on doit l'appliquer (nombre de colonnes)
  - Answer 3: Prévoir cette installation pour la moitié des pieux au périmètre du bâtiment. La position des pieux doit s'ajuster pour que ces poteaux de bois soit boulonnés lorsqu'ils sont à proximité. La composition du mur et la position exacte de des poteaux existants est inconnue, prévoir qu'un poteau est présent à tout les 1200mm c/c environ.
- **Question 4:** Est-il possible de nous indiquer le nombre de colombages 2" x 6" qui seront à renforcir (détail 05 page S2)?
  - **Answer 4 :** Prévoir 5% des colombages à renforcir suivant le détail 5-S2/S2.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.