

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Regional Manager/Real Property
Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Regional Manager/Real Property Contracting/PWGSC
Ontario Region, Tendering Office
12th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto, Ontario
M2N 6A6
Ontario

Title - Sujet Hamilton, ON - Burlington Lift Brid	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ754-150756/B	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client r.012641.001	Date 2014-11-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG	
File No. - N° de dossier PWL-4-37039 (037)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-11-20	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dhillon, Ambreen	Buyer Id - Id de l'acheteur pwl037
Telephone No. - N° de téléphone (416) 590-8259 ()	FAX No. - N° de FAX (416) 512-5862
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Burlington Lift Bridge Beach Blvd Hamilton, ON L8H 6Z9	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-150756/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client
r.012641.001

Amd. No. - N° de la modif.
007
File No. - N° du dossier
PWL-4-37039

Buyer ID - Id de l'acheteur
pw1037
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Question and Answer:

Q: What are the requirements for the 60 day trial period? Standby: one electrical and one mechanical 24hrs 7days a week, or on call.

A: If a failure occurs during the 60 days trial period, which requires the assistance of the electrical or mechanical Contractor representative, PWGSC will notify the Contractor immediately. The Contractor's response time shall be no more than 24 hours from the time PWGSC notifies the Contractor. PWGSC will then proceed to operate the bridge utilizing the auxiliary drive. If the bridge is not operational utilizing the auxiliary drive, PWGSC will troubleshoot the bridge electrical and mechanical system to get the bridge operational as it is critical to maintain the bridge operational at all times. Any corrective action taken by PWGSC will be documented and reported to the Contractor. These corrective actions will not relieve the Contractor from any contractual responsibilities or obligations.