LÉGENDE DES COMPOSITIONS (DÉMOLITION)

TOITURES

DT-1 TOITURE EXISTANTE

- MEMBRANE EXISTANTE À ENLEVER
- ISOLANT RIGIDE 25 À ENLEVER
- PONTAGE DE BOIS (MILL FLOOR) ± 89 EXISTANT À CONSERVER
- STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE À CONSERVER

PARAPETS

DR-1

- PAREMENT NERVURÉ EN AMIANTE-CIMENT ±38 EXISTANT À CONSERVER
- ISOLANT ±50 EXISTANT À COUPER ET À ENLEVER
- BÂTI EN COLOMBAGES DE BOIS 4-38x89 EXISTANT À ENLEVER
- MEMBRANE ET SOLIN MEMBRANÉ EXISTANTS À ENLEVER
- CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER

DR-2

- CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE EXISTANT À ENLEVER
- MEMBRANE ET SOLIN MEMBRANÉ EXISTANTS À ENLEVER
- BÂTI EN COLOMBAGES DE BOIS 6-38x89 EXISTANT À ENLEVER
- CONTREPLAQUÉ EXISTANT À COUPER ET À ENLEVER

LÉGENDE DES COMPOSITIONS (CONSTRUCTION)

TOITURES

T-1 TOITURE BI-COUCHE ÉLASTOMÈRE

RSI (2.900 requis)	6.428
• FILM D'AIR EXTÉRIEUR	0.030
• MEMBRANE BI-COUCHE ÉLASTOMÈRE	0.058
• PANNEAU DE SUPPORT IGNIFUGE 13	0.210
• PANNEAU DE SUPPORT IGNIFUGE 13, LAMINÉ SUR L'ISOLANT	0.210
• ISOLANT DE PENTE RIGIDE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ TYPE 2 À JOINTS À FEUILLURE, ÉPAISSEUR MINIMUM 38 (RSI 1.056), ÉPAISSEUR À ±1300 DU DRAIN 64	1.761
• PARE-VAPEUR	-
• GYPSE TYPE EXTÉRIEUR 13	0.080
• PONTAGE DE BOIS (MILL FLOOR) ±89 EXISTANT À CONSERVER	0.774
• FILM D'AIR INTÉRIEUR	0.105
• STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE À CONSERVER	

PARAPETS

R-1

- MÉTAL PLAT
- SOLIN MEMBRANÉ
- CONTREPLAQUÉ 19 TYPE EXTÉRIEUR
- BARRE "Z" ET/OU "J" ±100, A VÉRIFIER SUR PLACE
- CAVITÉ REMPLIE DE LAINE DE VERRE ±100
- CONTREPLAQUÉ 13 TYPE EXTÉRIEUR
- BÂTI EN COLOMBAGES DE BOIS 38 x140 @ 400 c/c
- LAINE DE VERRE 140
- CONTREPLAQUÉ 13 TYPE EXTÉRIEUR
- PAPIER NOIR #15
- PANNEAU DE SUPPORT IGNIFUGE 6.4
- MEMBRANE ET SOLIN MEMBRANÉ
- CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE

R-2

- CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE
- MEMBRANE ET SOLIN MEMBRANÉ
- PANNEAU DE SUPPORT IGNIFUGE 6.4
- PAPIER NOIR #15
- CONTREPLAQUÉ 13 TYPE EXTÉRIEUR
- BÂTI EN COLOMBAGES DE BOIS 38 x140 @ 400 c/c
- LAINE DE VERRE 140
- CAVITÉ REMPLIE DE LAINE DE VERRE
- CONDUITS DE MÉCANIQUE EXISTANT À CONSERVER ET À PROLONGER AU BESOIN

R-3

- CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE
- MEMBRANE ET SOLIN MEMBRANÉ
- PANNEAU DE SUPPORT IGNIFUGE 6.4
- PAPIER NOIR #15
- CONTREPLAQUÉ 13 TYPE EXTÉRIEUR
- BÂTI EN COLOMBAGES DE BOIS 38 x140 @ 400 c/c
- LAINE DE VERRE 140
- CONTREPLAQUÉ 13 TYPE EXTÉRIEUR
- PAPIER NOIR #15
- PANNEAU DE SUPPORT IGNIFUGE 6.4
- MEMBRANE ET SOLIN MEMBRANÉ
- CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE

R-4

- CONTRE-SOLIN MÉTALLIQUE
- MEMBRANE ET SOLIN MEMBRANÉ
- PANNEAU DE SUPPORT IGNIFUGE 6.4
- PAPIER NOIR #15
- CONTREPLAQUÉ 13 TYPE EXTÉRIEUR
- BÂTI EN COLOMBAGES DE BOIS 38 x140 @ 400 c/c
- LAINE DE VERRE 140
- CONTREPLAQUÉ 13 TYPE EXTÉRIEUR PEINT

COMPOSITIONS LEGEND (DEMOLITION)

ROOFING

DT-1 EXISTING ROOFING

- EXISTING MEMBRANE TO REMOVE
- EXISTING INSULATION PANEL TO REMOVE
- EXISTING WOOD DECK ± 89 TO KEEP
- EXISTING STEEL FRAME TO KEEP

PARAPETS

DR-1

- EXISTING RIBBED FIBER CEMENT SIDING ±38
- EXISTING INSULATION ±50 TO CUT AND REMOVE
- EXISTING WOOD FRAME 38x89 TO REMOVE
- EXISTING MEMBRANE AND MEMBRANE FLASHING TO REMOVE
- EXISTING METAL FLASHING TO REMOVE

DR-2

- EXISTING METAL FLASHING TO REMOVE
- EXISTING MEMBRANE AND MEMBRANE FLASHING TO REMOVE
- EXISTING WOOD FRAME 6-38x89 TO REMOVE
- EXISTING PLYWOOD TO CUT AND REMOVE

COMPOSITIONS LEGEND (CONSTRUCTION)

TOITURES

T-1 SBS MODIFIED BITUMEN ROOFING

RSI (2.900 requis)	6.428
• OUTDOOR AIR FILM	0.030
• SBS MODIFIED BITUMEN MEMBRANE ROOFING	0.058
• FIRERETARDANT PANEL 13	0.210
• FIRERETARDANT PANEL 13, LAMINATED ON INSULATION	0.210
• EXPANSED POLYSTYRENE INSULATION SLOP BOARD, MINIMUM THICKNESS 38mm, THICKNESS AT 1300 FROM ROOF DRAIN, 64mm	1.761
• VAPOUR-BARRIER	-
• EXTERIOR GYPSUM BOARD 13	0.080
• EXISTING WOOD DECK (MILL FLOOR) TO KEEP ±89	0.774
• INTERIOR AIR FILM	0.105
• EXISTING STEEL FRAME TO KEEP	

PARAPETS

R-1

- FLAT METAL FLASHING
- MEMBRANE FLASHING
- EXTÉRIOR PLYWOOD 19
- "Z" BAR AND/OR "J" BAR ±100, VERIFY DIMENSIONS ON SITE
- EMPTY GAP TO FILL WITH MINERAL WOOL
- EXTÉRIOR PLYWOOD 13
- WOOD STUD OVERHANG 38 x140 @ 400 c/c
- MINERAL WOOL 140
- EXTÉRIOR PLYWOOD 13
- #15 ASPHALT FELT
- FIRERETARDANT PANEL 6.4
- MEMBRANE AND MEMBRANE FLASHING
- METAL FLASHING

R-2

- METAL FLASHIGN
- MEMBRANE AND MEMBRANE FLASHING
- FIRE RETARDANT PANEL 6.4
- #15 ASPHALT FELT
- EXTERIOR PLYWOOD 13
- WOOD STUD OVERHANG 38 x140 @ 400 c/c
- MINERAL WOOL 140
- EMPTY GAP TO FILL WITH MINERAL WOOL
- EXISTING MECHANICAL DUCT TO KEEP AND/OR EXTEND

R-3

- METAL FLASHIGN
- MEMBRANE AND MEMBRANE FLASHING
- FIRE RETARDANT PANEL 6.4
- #15 ASPHALT FELT
- EXTERIOR PLYWOOD 13
- WOOD STUD OVERHANG 38 x140 @ 400 c/c
- MINERAL WOOL 140
- EXTERIOR PLYWOOD 13
- #15 ASPHALT FELT
- FIRE RETARDANT PANEL 6.4
- MEMBRANE AND MEMBRANE FLASHING
- METAL FLASHIGN

R-4

- METAL FLASHIGN
- MEMBRANE AND MEMBRANE FLASHING
- FIRE RETARDANT PANEL 6.4
- #15 ASPHALT FELT
- EXTERIOR PLYWOOD 13
- WOOD STUD OVERHANG 38 x140 @ 400 c/c
- MINERAL WOOL 140
- PAINTED EXTERIOR PLYWOOD 13

Service Correctionnel Canada — Correctional Service Canada

Administration régionale du Québec — Quebec Regional Headquarters

Canada

DROIT D'AUTEUR

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc. détient un droit d'auteur sur le projet tel que conçu et sur les dessins préparés par eux ou pour leur compte. Les plans, croquis, dessins et autres représentations graphiques, y compris les conceptions élaborées par ordinateur ainsi que les cahiers de charges et les cahiers de détails, sont des instruments au moyen desquels ils fournissent leurs services et ils demeurent leur propriété; ils ne peuvent pas être reproduits pour plus d'un projet, servir pour plus d'un projet ou être dupliqués ni être modifiés, à moins d'une entente formelle avec Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.. Il en est de même pour tout document sur support informatique.

NE PAS UTILER POUR CONSTRUCTION
NOT TO USE FOR CONSTRUCTION

Bergeron Thouin Associés Architectes Inc.

440, rue Notre-Dame, Bureau 301
Repentigny
(Québec) J6A 2T4
Tél. : 450.585.7150
Téléc. : 450.585.7154

1982, chemin du Village
Mont-Tremblant
(Québec) J8E 1K4
Tél. : 819.681.7100
Téléc. : 819.681.7039

info@btaa.ca
www.btaa.ca

TOUTES LES DIMENSIONS DEVRONT ÊTRE PRISES ET VÉRIFIÉES AU CHANTIER AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

ALL DIMENSIONS WILL HAVE TO BE TAKEN AND CHEKED ON SITE BEFORE BEGINNING WORK

révisions *revisions*		date
02	ÉMIS POUR SOUMISSION	14-06-20
01	ÉMIS POUR COMMENTAIRES	14-04-29

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille-où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille-où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet / *Project*

ÉTABLISSEMENT DE LA MACAZA
LA MACAZA INSTITUTION
321, CHEMIN DE L'AÉROPORT
LA MACAZA (QUÉBEC)

RÉFECTION DE LA TOITURE
DU BÂTIMENT M1
ROOF REPLACEMENT
BUILDING M1

Dessin / *Drawing*

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

LÉGENDE DES COMPOSITIONS

COMPOSITIONS LEGEND

Conçu par / *Designed by*: DANY BERGERON, ARCH.	Date: FÉVRIER 2014
Dessiné par / *Drawn by*: GAÉTAN MAROIS, TECH.	Date: FÉVRIER 2014
Approuvé par / *Approved by*: DANY BERGERON, ARCH.	Date: JUIN 2014
Soumission / *Tender*	Gestionnaire de projet TPSGC / *PWGSC Project Manager*: STÉPHANE FORTIN
No de projet / *Project number* TPSGC: 550-2-352-3223	No de projet / *Project number* PWGSC client / *Client*: 352-3223 / 13118
Nom du fichier / *File name*: 352-3223-A401-404.DWG	No de classement / *File no*:
No de plan ou dessin / *File name*: 352-3223-A401-DT-LEG	No feuille / *Sheet no*: 7/10

AutoCAD 2014/07/15 D:\PROJET\2013\13118\13118 DESSINS\13118 SOUMISSION\352-3223-A401-404.DWG