

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Aménagement Harrington Harbour	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-140142/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F3731-140142	Date 2014-11-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-16192	
File No. - N° de dossier QCM-4-37205 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2014-12-10	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

F3731-140142/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F3731-140142

Amd. No. - N° de la modif.

002

File No. - N° du dossier

QCM-4-37205

Buyer ID - Id de l'acheteur

qcm008

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Page laissée blanche volontairement.

MODIFICATION 002

Titre : AMÉNAGEMENT PORTUAIRE – HARRINGTON HARBOUR, QC

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 12 à 14
 2. Amendement 1
-

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Question 12 : Dans la section de devis 31 32 19.01, section 1.1 il est mention de membrane pour brise-lames et autres points. Pouvez-vous me confirmer que nous n'avons pas besoin de membrane excepté pour le stationnement?

Réponse 12 : Il n'y a aucune membrane nécessaire pour le brise-lames. La seule membrane requise est pour le stationnement.

Question 13 : Dans la section de devis 35 20 23 – article 1.8.2-3-4, est-ce que ça va être fourni en addenda?

Réponse 13 : Les analyses chimiques effectuées sur les sédiments n'ont démontré aucune contamination. Voir l'analyse granulométrique distribuée avec la Modification 001. Le sondage est déjà présenté aux plans. Le rapport environnemental ne sera pas fourni à l'étape de l'appel d'offres.

Question 14 : Est-ce que ça va prendre absolument un équipement de dragage tel que spécifié ou si la zone est accessible avec une pelle mécanique sur une barge standard qui pourrait être acceptable par le ministère?

Réponse 14 : La profondeur de dragage atteint jusqu'à -3,2 m et l'excavation sous les blocs atteint -3,65 m. La méthode de dragage et d'excavation par pelle et barge est totalement acceptable si l'équipement utilisé permet d'atteindre la profondeur demandée.

AMENDEMENT 1

1. L'Appendice 1 – Formulaire de prix combinés

BIFFER l'Appendice 1 – Formulaire de prix combinés
SUPPRIMER l'Appendice 1 – Formulaire de prix combinés suivante

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.

APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

MONTANT FORFAITAIRE

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

Article	Description	Montant total ferme
1	Organisation de chantier	\$
2	Excavation et récupération des matériaux	\$
6	Électricité	
6.1	Électricité et éclairage	\$
6.2	Feu de navigation	\$
TOTAL DES PRIX FORFAITAIRES CALCULÉS (MF) Excluant la TPS et la TVQ		\$

TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Article	Catégorie de main-d'œuvre, outillage ou matériaux	Unité de mesure	Quantité Estimative (QE)	Prix unitaire (PU) Excluant la TPS et la TVQ	Prix calculé (QE x PU) Excluant la TPS et la TVQ
3	Système de pontons				
3.1	Pontons flottants de bois	unité	18	\$	\$
3.2	Passerelle	unité	2	\$	\$
3.3	Socle de béton pour passerelle	unité	2	\$	\$

4	Système de pieux				
4.1	Pieux d'acier	unité	9	\$	\$
4.2	Blocs d'ancrage et système d'ancrage pieu/bloc	unité	9	\$	\$
4.3	Blocs d'attache des pontons	unité	5	\$	\$
5	Brise-lames				
5.1	Fourniture de la pierre du brise-lames				
5.1.1	6 tm @ 10 tm	t.m.	4 110	\$	\$
5.1.2	5 tm @ 8 tm	t.m.	4 995	\$	\$
5.1.3	3 tm @ 5 tm	t.m.	3 250	\$	\$
5.1.4	Berne 1 tm @ 4 tm	t.m.	1 000	\$	\$
5.1.5	Pierre filtre	t.m.	6 110	\$	\$
5.1.6	Tout-venant	t.m.	13 135	\$	\$
5.2	Mise en place de la pierre du brise-lames				
5.2.1	6 tm @ 10 tm	t.m.	4 110	\$	\$
5.2.2	5 tm @ 8 tm	t.m.	4 995	\$	\$
5.2.3	3 tm @ 5 tm	t.m.	3 250	\$	\$
5.2.4	Berne 1 tm @ 4 tm	t.m.	1 000	\$	\$
5.2.5	Pierre filtre	t.m.	6 110	\$	\$
5.2.6	Tout-venant	t.m.	13 135	\$	\$
7	Stationnement pour VTT				
7.1	Tout-venant	t.m.	750	\$	\$
7.2	MG-20	t.m.	210	\$	\$
7.3	Pierre 150-400 mm	t.m.	200	\$	\$

7.4	Bordures de béton	m	100	\$	\$
8	Trottoirs de bois				
8.1	Trottoir 4,0 m	m	75	\$	\$
8.2	Trottoir 2,4 m	m	30	\$	\$
TOTAL DES PRIX UNITAIRES CALCULÉS (TPU) Excluant la TPS et la TVQ					\$

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF + TPU) Excluant la TPS et la TVQ					\$
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----