



① VENTILATEUR D'ÉVACUATION DE MARQUE TWIN CITY, MODÈLE T150H COMPLET AVEC LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES:

- 50 L/S À 125 Pa P.S.E.
- 120/1/60.
- MOTEUR DE 1/6 HP.
- GRILLE DE MÉTAL POUR PLAFOND SUSPENDU.
- TIGE DE SUPPORT ANTI-VIBRATION.
- INTERRUPTEUR DE COURANT PRÉFILIÉ SUR LE BOITIER.
- INTERRUPTEUR DE COURANT AU MUR FOURNI, INSTALLÉ ET RACCORDÉ PAR L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ.

AUTRES PRODUITS ACCEPTABLES: BROAN ET COOK.

EXHAUST FAN BRAND TWIN CITY, MODEL T150H WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS:

- 50 L/S AT 125 Pa E.S.P.
- 120/1/60.
- 1/6 HP MOTOR.
- METAL GRILLE.
- VIBRATION DAMPENING HANGERS.
- DISCONNECT SWITCH.
- ON/OFF SWITCH PROVIDED, INSTALLED AND WIRED BY THE ELECTRICAL ENTREPRENEUR.

OTHER ACCEPTABLE PRODUCTS: BROAN AND COOK.

- 2 CAPOTIN MURAL ANTI-RAFALE EN ALUMINIUM DE MARQUE VENTILATION MAXIMUM, MODÈLE AF6-BL AVEC REGISTRE ANTI-RETOUR INTÉGRÉ, GRILLAGE EN ACIER GALVANISÉ AMOVIBLE ET DE COULEUR BLANC.
AUTRES PRODUITS ACCEPTABLES: METALICO ET DELUXAIR.

ALUMINUM WHITE PAINTED WALL CAP BRAND «VENTILATION MAXIMUM», MODEL AF6-BL WITH INTEGRATED BACK DRAFT DAMPER AND GALVANIZED STEEL BIRDSCREEN.
OTHER ACCEPTABLE PRODUCTS: METALICO AND DELUXAIR.

- ③ TOILETTE INCINÉRATEUR ÉLECTRIQUE DE MARQUE INCINOLET, MODÈLE TR. LA TOILETTE EST FOURNIE ET EXPÉDIÉE AU CHANTIER PAR LE CLIENT. L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE L'INSTALLATION SELON LES RECOMMANDATION DU MANUFACTURIER.

ELECTRIC INCINERATING TOILET BRAND INCINOLET, MODEL TC. THE TOILET IS FURNISHED AND SHIPPED TO THE SITE BY THE CLIENT. THE ENTREPRENEUR MUST DO THE INSTALLATION IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER.

- 4 TUYAUTERIE DE PVC 4"Ø POUR LA SORTIE D'ÉVENT DE LA TOILETTE INCINÉRATEUR. FOURNIR LES COUDES 90 NÉCESSAIRES POUR FAIRE L'INSTALLATION DE LA SORTIE MURAL À ±1500mm DU PLANCHER (AU DESSUS DU MUR DE FONDATION DE BÉTON). INSTALLER UN COUDE 90 VERS LE BAS À L'EXTÉRIEUR AVEC GRILLAGE À MAILLES EN ACIER GALVANISÉ.

4"Ø PVC PIPE FOR THE ELECTRIC INCINERATING TOILET VENTING. THE ENTREPRENEUR MUST FURNISH ALL THE 90 ELBOWS NECESSARY FOR INSTALLING THE EXHAUST AT ±1500mm FROM THE GROUND FLOOR (ON TOP OF THE CONCRETE FOUNDATION WALL) AND INSTALL OUTSIDE A 90 ELBOW FACE DOWN WITH GALVANIZED STEEL BIRDSCREEN

- 5 PERCEMENT PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION. CALFEUTRAGE, RÉPARATION ET ÉTANCHÉITÉ PAR L'ENTREPRENEUR EN VENTILATION.

OPENING IN THE WALL TO BE DONE BY THE VENTILATION ENTREPRENEUR. CAULKING, REPAIRATION AND SEALING BY THE VENTILATION ENTREPRENEUR.

- 6 CONDUIT EN ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26 C/A ISOLATION THERMIQUE EN FIBRE DE VERRE FLEXIBLE, 25mm D'ÉPAISSEUR AVEC PARE-VAPEUR.

GALVANIZED STEEL DUCT GAGE 26 C/W FIBERGLASS THERMAL ISOLATION 25mm AND VAPOR BARRIER.

- 7 EXTINCTEUR PORTATIF EXISTANT À ENLEVER ET À RÉINSTALLER SUR LA NOUVELLE CLOISON.

EXISTING PORTABLE FIRE EXTINGUISHER TO REMOVE AND REINSTALL ON THE NEW WALL.